



**CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P.
INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS No. T.R - I.P – 005-2025**

**CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PARA DAR SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE
A COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO,
DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**

TÉRMINOS DE REFERENCIA

POPAYÁN, MARZO DE 2025

(1)

CONTENIDO

INTRODUCCION.....	4
ALCANCE.....	4
ANTECEDENTES.....	4
1. INVITACIÓN.....	9
1.1.1. PUBLICACIÓN Y CONVOCATORIA.....	10
1.1.2. PUBLICACIÓN EN PÁGINA WEB.....	10
1.1.3. ACTA DE DISPOSICION PARA RECEPCIONAR LA INVITACIÓN.....	10
1.1.4. ACLARACIONES, CORRECCIONES Y MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ADENDAS.....	10
1.1.5. RECIBO DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA.....	11
1.1.6. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, INFORME Y RECOMENDACIÓN.....	11
1.1.7. ACEPTACIÓN DE LA MEJOR OFERTA.....	11
1.1.8. VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS.....	12
2. CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES DE LA INVITACIÓN.....	13
3. PARTICIPANTES.....	13
4. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES.....	13
5. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL.....	14
5.1. CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES.....	15
6. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.....	16
7. PRESENTACION DE LA PROPUESTA.....	17
7.1. DESVIACIONES, ALTERNATIVAS Y EXCEPCIONES.....	19
7.2. ERRORES ARITMÉTICOS.....	19
8. ENTREGA DE LAS PROPUESTAS.....	19
9. CONDICIONES COMERCIALES.....	21
9.1. FORMA DE PAGO.....	21
9.2. TIEMPO DE EJECUCIÓN.....	22
9.3. PRESUPUESTO OFICIAL.....	23
10. IMPUESTOS Y DEDUCCIONES.....	23
11. VALIDEZ DE LA PROPUESTA.....	23
12. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.....	24
13. GARANTIAS.....	25
13.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO.....	25
13.2. GARANTÍA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS.....	25
13.3. GARANTÍA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA.....	25
13.4. GARANTÍA DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES.....	26
13.5. GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO.....	26
13.6. GARANTÍA DE ANTICIPO.....	26
13.7. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL.....	26
13.8. GARANTÍA TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE.....	26
14. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	27
14.2. DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES.....	36
15. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL.....	36
15.1. GESTIÓN SOCIAL.....	37
15.2. CAPACITACIONES.....	38
15.3. SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE.....	38
15.3.1. SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE.....	40
15.3.2. PROFESIONAL O EQUIPO AMBIENTAL.....	41
15.3.3. MEDIDAS AMBIENTALES.....	42
16. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO.....	47
17. INFORMES.....	49

18.	ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.	50
18.1.1.	CAPACIDAD FINANCIERA	50
18.1.2.	PRECIO.....	52
18.1.3.	EXPERIENCIA DEL OFERENTE.....	54
18.1.3.1.	EXPERIENCIA GENERAL DE LA FIRMA.....	54
18.1.3.2.	EXPERIENCIA ADICIONAL DE LA FIRMA.....	57
20.	CRITERIOS DE DESEMPATE.....	59
21.	CAUSAS GENERALES DE DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS.....	59
22.	PLAZO Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.....	60
23.	COMUNICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.....	60
24.	DEVOLUCIÓN DE LA GARANTIA DE SERIEDAD.....	60
25.	CESIÓN.....	61
26.	INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO	61
27.	ANEXOS	61
28.	ANEXO 1 CARTA DE PRESENTACION.....	62
29.	ANEXO 2 PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS	64
30.	ANEXO 3 EXPERIENCIA DE LA FIRMA	66
31.	ANEXO 4 FORMULARIO DE INDICADORES FINANCIEROS.....	68
32.	ANEXO 5 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA	69

INTRODUCCION

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA S.A. ESP, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 32 de la Ley 142 de 1994, en concordancia con el Artículo 76 de la Ley 143 de Julio de 1994 y dando cumplimiento a los requerimientos de las Resoluciones emitidas por la Comisión de Regulación de Energía y Gas - CREG- y el Manual Interno de Contratación de la Empresa, el cual puede ser consultado en la página Web: www.cedelca.com.co, está interesada en recibir propuestas para el suministro, transporte, , montaje, puesta a tierra e instalación bajo su responsabilidad, de las estructuras, módulos solares, gabinetes, protecciones, inversores, cargadores baterías, equipos de medición, redes internas y cualquier otro accesorio requerido, además de la dirección, supervisión, ingeniería y todas las actividades necesarias para entregar en operación la **CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PARA DAR SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE A COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA.**

ALCANCE

El alcance de la presente invitación es: la **CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PARA DAR SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE A COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA**, así como el suministro, transporte, montaje, puesta a tierra, instalación de estructuras, instalación de equipos y cualquier otro accesorio requerido bajo su responsabilidad, además de la dirección, supervisión, ingeniería y todas las actividades necesarias para entregar en operación 460 soluciones solares fotovoltaicas individuales en el municipio de Cajibío, departamento del Cauca.

ANTECEDENTES

Uno de los fines del Estado es lograr el acceso total al servicio público de energía eléctrica por parte de las comunidades del país. Con el propósito de ampliar la cobertura energética para aquellas comunidades localizadas en las referidas zonas con proyectos energéticos que resulten sostenibles y apropiados para la prestación del servicio, así como su continua y eficiente prestación, aunado con la apropiación del conocimiento tecnológico y administrativo de las soluciones energéticas a implementar.

Esta situación se encuentra en consonancia con el objetivo 5 del Plan Energético Nacional –PEN- 2006-2025, “Maximizar cobertura con desarrollo local”, la política energética está encaminada a mejorar las condiciones de vida de las comunidades a través de programas que vinculen el desarrollo energético local de las mismas.

Asimismo, el legislador promulgó la Ley 2294 de 2023 “Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022 – 2026 Colombia Potencia Mundial de la Vida” el artículo 3 Ejes de transformación del Plan Nacional de Desarrollo: El Plan Nacional de Desarrollo se materializa en las siguientes cinco transformaciones: “(...) 4. Transformación productiva, internacionalización y acción climática. Apunta a la diversificación de las actividades productivas que aprovechen el capital natural y profundice en el uso de energías limpias, que sean intensivas en conocimiento e innovación, que respeten y garanticen los derechos humanos, y que aporten a la construcción de la resiliencia ante los choques climáticos, con ello, se espera una productividad que propicie el desarrollo sostenible y la competitividad del país, aumentando la riqueza al tiempo que es incluyente, dejando atrás de manera progresiva la dependencia de actividades extractivas y dando paso a una economía reindustrializada con nuevos sectores soportados en las potencialidades territoriales en armonía con la naturaleza. (...)”

A su vez, se busca garantizar una intervención integral bajo los lineamientos de las Bases del Plan Nacional de Inversiones 2022 - 2026, con el propósito de alcanzar las metas para la “Transición energética justa, segura, confiable y eficiente” en especial en lo relacionado en su literal C. Cierre de brechas energéticas y el “Pacto por la calidad y eficiencia de servicios públicos: agua y energía para promover la competitividad y el bienestar de todos.”, del cual se extrae:

“(...) C. Cierre de brechas energéticas

Se avanzará en la universalización del servicio de energía eléctrica a través de la ampliación de cobertura mediante soluciones asociadas a: i). la conexión al Sistema Interconectado Nacional- SIN, de aquellas zonas no interconectadas donde sea viable dicho mecanismo, incluyendo medidas que permitan su sostenibilidad de largo plazo a través del cobro de la

inversión ii). El uso de energéticos más limpios para la cocción de alimentos considerando las condiciones particulares de cada territorio; iii). La mejora de las condiciones de calidad y prestación del servicio; iv). El impulso adecuado a los recursos energéticos distribuidos. Todo esto a través de la participación de la sociedad y los diferentes grupos de interés (empresas, comunidades). Adicionalmente, dentro del programa de normalización de redes eléctrica, se incluirá la instalación de sistemas de autogeneración a pequeña escala a partir de fuentes no convencionales de energía en barrios subnormales situados en municipios del Sistema Interconectado Nacional como estrategia de normalización que promueve el uso de recursos locales y la participación de la sociedad en las soluciones energéticas.

Una de las necesidades identificadas es la de proveer servicios de energía mediante soluciones con fuentes no convencionales de energía, de modo que se garantice un servicio de calidad, continuo, seguro, asequible, no contaminante, y que en la generación de energía eléctrica, se aprovechen los potenciales energéticos de las regiones donde sean implementados, e incluir como factor de sostenibilidad de dichos proyectos, el fortalecimiento de las capacidades organizativas y apalancamiento de las Comunidades Energéticas, además de capacitar a las comunidades beneficiarias en temas de eficiencia energética y en el Uso Racional de la Energía (URE). Por lo anotado, se consideró como alternativa viable, la implementación de Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas - SISFV, con sus acometidas, instalaciones internas y sistema de medición prepago.

El Ministerio de Minas y Energía perteneciente al nivel central, en su misión y visión tiene previsto el cumplimiento de objetivos de calidad, encaminados al cumplimiento de los fines esenciales del estado, dentro de los cuales se encuentran los siguientes: *"Atender eficientemente los requerimientos de los ciudadanos, de la industria y partes interesadas, para el desarrollo y fortalecimiento del sector minero y energético a nivel nacional, Formular, adoptar, dirigir y coordinar la política en materia de uso racional de energía y el desarrollo de fuentes alternas de energía y promover, organizar y asegurar el desarrollo de los programas de uso racional y eficiente de energía, Formular, adoptar, dirigir y coordinar la política sobre las actividades relacionadas con el aprovechamiento integral de los recursos naturales no renovables y de la totalidad de las fuentes energéticas del país, Formular políticas orientadas a que las actividades que desarrollen las empresas del*

sector minero-energético garanticen el desarrollo sostenible de los recursos naturales no renovables. Con base en lo anterior se aprobó el proyecto de sistemas de generación eléctrica por paneles solares fotovoltaicos para comunidades rurales y dispersas con los cuales se plantea suministrar energía eléctrica a 460 nuevos usuarios en el departamento del Cauca, pertenecientes al municipio de Cajibío que no cuentan con acceso a servicio de energía eléctrica y se encuentran alejados a las redes de interconexión.

Para esto, se determinó que la solución más efectiva en términos económicos y sociales es aquella que consiste en generación de energía a través de Soluciones Individuales Solares Fotovoltaicas – SISFV que permita brindar un nivel de servicio de hasta 24 horas, siempre y cuando se mantenga la demanda indicada en los documentos soporte de los Anexos Técnicos del presente estudio previo, así como los niveles máximos de radiación solar y estabilidad en los parámetros de diseño, sin necesidad de consumir algún tipo de combustible.

Atendiendo la capacidad técnica y administrativa requerida, así como la experiencia acreditada en la ejecución de proyectos de características similares, el Ministerio de Minas y Energía consideró pertinente y viable que CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA – CEDELCA S.A. E.S.P, empresa de servicios públicos, constituida como empresa de servicios públicos mixta, con personería jurídica, autonomía administrativa, sometida al régimen general aplicable a las empresas de servicios públicos, sea la encargada de ejecutar la **CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PARA DAR SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE A COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA**

Que mediante oficio No. 2-2024-023073 de fecha 18 de julio de 2024, el Ministerio de Minas y Energía, puso a consideración de CEDELCA S.A. E.S.P., los proyectos aprobados en acta de CAFAZNI 87 del 30 de abril del 2024, para los municipios de Bolívar, Santander de Quilichao y Suarez y solicitó su manifestación de interés en la implementación de la totalidad de estos, adicionalmente vía correo electrónico se incluyó el municipio de Cajibío.

Que en reunión de junta directiva de la empresa realizada el día 19 de julio de 2024 y mediante acuerdo 009 de 19 de julio de 2024, se autoriza al

gerente de CEDELCA S.A. E.S.P. la suscripción del contrato interadministrativo con el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA para LA AMPLIACIÓN DE COBERTURA EN LAS ZONAS NO INTERCONECTADAS DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS SOLUCIONES INDIVIDUALES SOLARES FOTOVOLTAICAS – SISFV EN LAS COMUNIDADES RURALES Y DISPERSAS DE LA ZONA NO INTERCONECTADA (ZNI) EN LOS MUNICIPIOS DE BOLÍVAR, SANTANDER DE QUILICHAO, SUAREZ Y CAJIBIO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

Que mediante oficio No. 2-2024-039214 de fecha 12 de noviembre de 2024 con asunto "Alcance carta de interés de ejecución proyectos FAZNI", el Ministerio de Minas y Energía, informa a CEDELCA S.A. E.S.P que los proyectos aprobados en las actas CAFAZNI 87 y 88, han surtido un ajuste de carácter financiero, y que se solicita nuevamente a CEDELCA S.A. E.S.P. la manifestación de interés en ejecutar la construcción de la infraestructura.

Que CEDELCA S.A. E.S.P., mediante oficio con radicado CD-2024-2199 del 13 de noviembre de 2024, en respuesta a la solicitud presentada por el Ministerio de Minas y Energía, manifestó su interés para la ejecución de la construcción de infraestructura de los proyectos que tiene por objeto: Ampliar la cobertura de energía a través de la construcción de infraestructura energética en las Zonas No Interconectadas – ZNI en los municipios de BOLÍVAR, SANTANDER DE QUILICHAO, SUAREZ Y CAJIBIO DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA.

El día 24 de diciembre de 2024 se suscribe entre CEDELCA S.A. E.S.P. y el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA el Contrato Interadministrativo N° 1375 de 2024 cuyo objeto es: Ampliar la cobertura de energía en las Zonas No Interconectadas – ZNI y su Administración, Operación y Mantenimiento, por parte del CONTRATISTA la demanda energética conforme al desarrollo del proyecto "CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PARA DAR SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE A COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA".

Que en reunión de junta directiva de la empresa realizada el día 16 de enero de 2025 y mediante acuerdo 002 de 16 de enero de 2025, se autoriza al gerente de CEDELCA S.A. E.S.P. la adición de recursos y la contratación para la ejecución del contrato interadministrativo N° 1375 suscrito con el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA para Ampliar la cobertura de energía en las

Zonas No Interconectadas – ZNI y su Administración, Operación y Mantenimiento, por parte del CONTRATISTA la demanda energética conforme al desarrollo del proyecto “CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PARA DAR SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE A COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA”.

1. INVITACIÓN.

La Empresa convoca mediante INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS a aquellas personas naturales o jurídicas que estén interesados en presentar ofertas para los objetos que se discriminan y que cumplan con los requisitos técnicos, financieros y legales, con base en los requisitos incluidos en el presente pliego de condiciones.

1.1. TÉRMINOS DEL PROCEDIMIENTO CRONOLÓGICO DE LA INVITACIÓN

	PROCEDIMIENTO	FECHAS
1.	PUBLICACIÓN EN DIARIO DE AMPLIA CIRCULACIÓN NACIONAL.	25 de marzo de 2025
2.	PUBLICACIÓN EN PÁGINA WEB: www.cedelca.com.co	25 de marzo de 2025
3.	ACTA DE DISPOSICIÓN PARA RECEPCIONAR LA INVITACIÓN	25 de marzo de 2025
4.	ACLARACIONES/OBSERVACIONES	Hasta 31 de marzo de 2025
5.	RESPUESTA Y ADENDAS	Hasta 2 de abril de 2025
6.	VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS	29 de marzo de 2025, 8:00 am horas en punto
7.	ENTREGA DE PROPUESTAS	8 de abril de 2025 hasta las 16:00 horas en punto
8.	APERTURA DE URNA	8 de abril de 2025 a las 16:00 horas en punto
9.	PUBLICACIÓN INFORME DEL COMITÉ EVALUADOR	10 de abril de 2025
10.	OBSERVACIONES AL INFORME	hasta el 21 de abril de 2025
11.	PUBLICACIÓN DEL INFORME FINAL EN PÁGINA WEB	hasta el 24 de abril de 2025

1.1.1. PUBLICACIÓN Y CONVOCATORIA.

La presente invitación será publicada en un diario de circulación nacional, el día 25 de marzo de 2025.

1.1.2. PUBLICACIÓN EN PÁGINA WEB.

La presente invitación será publicada en la página Web de CEDELCA: www.cedelca.com.co, el día 25 de marzo de 2025.

1.1.3. ACTA DE DISPOSICION PARA RECEPCIONAR LA INVITACIÓN

El 25 de marzo de 2025 a las 8:00 horas por parte de la Secretaría General de CEDELCA S.A. E.S.P. se levantará acta en la cual conste la disposición para recepcionar las ofertas de la invitación pública entregadas en la urna que para ello se dispondrá.

1.1.4. ACLARACIONES, CORRECCIONES Y MODIFICACIONES A LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA Y ADENDAS

El Oferente deberá examinar todas las instrucciones, formularios, condiciones, especificaciones y anexos que figuren en los presentes Términos de Referencia, para la preparación de la oferta. En caso de duda, el Oferente no debe asumir interpretaciones, sino que debe solicitar la aclaración y demás facultades definidas en el numeral 23.2.3 del Manual de Contratación.

CEDELCA S.A. ESP. recibirá comentarios para aclaraciones sobre los términos de referencia y las obras a ejecutar hasta el día **31** de marzo de 2025 hasta las 16:00 horas en punto dirigidas al ingeniero Edison David Hoyos Hoyos, Apoyo Profesional de la Subgerencia Técnica y Operativa al correo electrónico asesortecnicogerencia@cedelca.com.co y las respuestas se darán a más tardar el día 2 de abril de 2025 de 2025 hasta las 16:00 horas

La Empresa responderá la solicitud de aclaraciones y adendas a través de la página WEB de la empresa.

1.1.5. RECIBO DE PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

Las Propuestas deberán depositarse en paquetes cerrados y sellados en la urna ubicada en la oficina de la Secretaría General de CEDELCA S.A. ESP., a más tardar el día 8 de abril de 2025 hasta las 16:00 horas en punto hora local.

1.1.6. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS, INFORME Y RECOMENDACIÓN

Previa designación del Comité Evaluador por parte del Representante Legal de la empresa, el 10 de abril de 2025 se publicará en la página web de CEDELCA el informe donde conste el análisis comparativo de las ofertas presentadas, según los criterios objetivos de evaluación definidos en los presentes términos de referencia.

El informe del Comité será publicado en la página web por el término de cinco (5) días hábiles, es decir, del 10 de abril de 2025 al 21 de abril de 2025, plazo en el cual los oferentes podrán formular observaciones.

El comité tendrá un plazo máximo de tres (3) días para responder las observaciones recibidas y emitir el informe final de evaluación que contendrá una recomendación de la oferta objetivamente más beneficiosa para la empresa. Tanto la respuesta a las observaciones como el informe final del Comité Evaluador serán publicados en la página web de CEDELCA.

1.1.7. ACEPTACIÓN DE LA MEJOR OFERTA

El Gerente General o quien haga sus veces, con base en el informe de evaluación y la recomendación recibida; aceptará la oferta que de manera objetiva haya sido presentada por el mejor oferente para la celebración del Contrato y para el plazo de adjudicación, se tomará el estipulado por el oferente en su propuesta.

El documento de aceptación será enviado al oferente seleccionado y será publicada en la página web para conocimiento general.

1.1.8. VISITA AL SITIO DE LAS OBRAS

La visita al sitio donde se ejecutarán las obras objeto de la presente invitación se realizará conforme a la fecha y hora establecida en el cronograma del proceso de selección.

La visita obligatoria iniciará a las 08:00 a.m, en la escuela de la vereda Azogue, ubicada en el municipio de Cajibío. No se expedirá certificación de visita al oferente que llegue después de la hora señalada.

A la visita obligatoria deberá asistir en representación del oferente, un ingeniero electricista debidamente matriculado, con autorización escrita y en original autenticada ante notario del Representante legal del oferente o del representante legal de la Sociedad o del Consorcio o Unión Temporal, quien aportará el documento de conformación, para la expedición de la certificación de visita.

Si al momento de la presentación de la oferta, los datos correspondientes a los integrantes del Consorcio o Unión Temporal, o su representante legal, no coinciden con los entregados en la visita obligatoria, la oferta será rechazada.

El ingeniero que realizará la visita técnica en representación del oferente deberá presentar el comprobante de pago de la seguridad social (ARP y EPS) vigente a la fecha de la visita, además debe anexar la vigencia de la Tarjeta Profesional con una expedición no superior a seis meses, para la expedición de la certificación de visita. El ingeniero debe cumplir con la presentación de los elementos de protección personal, especialmente, casco dieléctrico, y botas dieléctricas.

Los gastos de transporte, alimentación, alojamiento y demás costos que ocasione la visita serán por cuenta de cada oferente, quienes además deberán asumir todos los riesgos personales y de sus propiedades durante la visita.

Los oferentes deberán anexar en su oferta la certificación expedida por la persona designada por CEDELCA S.A. E.S.P. para tal fin, la cual es requisito No Subsanable para considerar y evaluar la oferta, donde conste que realizaron la

visita al sitio de ejecución de los trabajos. Las ofertas que se presenten sin anexar la respectiva certificación de la visita serán determinadas como propuestas que NO CUMPLEN y no serán tenidas en cuenta para la calificación.

2. CORRESPONDENCIA Y COMUNICACIONES DE LA INVITACIÓN

Toda la correspondencia relacionada con la presente INVITACIÓN deberá ser dirigida a Centrales Eléctricas del Cauca S.A. ESP., a cada uno de los siguientes correos electrónicos: asesortecnicogerencia@cedelca.com.co y gerenciageneral@cedelca.com.co.

3. PARTICIPANTES

Podrán participar en esta INVITACIÓN todas las personas naturales, jurídicas, consorcios o uniones temporales y sociedades conformadas con el único objeto de presentar una propuesta, que no se encuentren incurso en las inhabilidades e incompatibilidades de que tratan los artículos 8 y 9 de la Ley 80 de 1993, 142 de 1994, 1150 de 2007, 1474 de 2011 y demás normas que las adicionen, complementen, deroguen, remplacen o sustituyan.

4. REGISTRO ÚNICO DE PROPONENTES.

Para la evaluación de cada propuesta de las personas jurídicas y naturales se debe anexar el Registro Único de proponentes vigente, expedido por la Cámara de Comercio, con una vigencia no superior a treinta (30) días calendario. Que en relación con los bienes, obras y servicios que ofrecerá a las entidades estatales, el oferente debe tener por lo menos 6 de las siguientes clasificaciones:

- 26 11 16 00: Generadores de Potencia
- 26 12 16 00: Cables eléctricos y accesorios
- 39 12 10 00: Equipamiento para Distribución y Conversión de Alimentación
- 39 12 13 00: Cuadros, registros y menaje para electricidad
- 39 12 22 00: Interruptores Eléctricos y Accesorios
- 39 12 23 00: Relés Eléctricos y Accesorios
- 72 15 15 00: Servicios de Sistemas eléctricos
- 81 10 17 00: Ingeniería Eléctrica y Electrónica

- 83 10 18 00: Servicios eléctricos

Aquellas ofertas que cumplan con las clasificaciones en el registro único de oferentes anteriormente solicitadas, se considerarán propuestas que CUMPLEN, en caso contrario serán determinadas como propuestas que NO CUMPLEN y no serán tenidas en cuenta para la evaluación.

En caso de Consorcios o Uniones Temporales, cada uno de sus miembros deben estar clasificados en por lo menos 6 de las especialidades y códigos exigidos; de tal manera que, entre ellos acrediten la totalidad de las especialidades requeridas, el número de integrantes que conformen cualquiera de las modalidades de asociación, deberán tener como mínimo una participación en la misma del cuarenta por ciento (40%).

COMPROBACIÓN:

Para comprobar la clasificación, se deberá:

Presentar registro único de proponentes, expedido por autoridad competente con una vigencia no superior a treinta (30) días, contados a partir de la fecha de apertura y disposición de la urna definida en el presente pliego de condiciones.

Para el caso de consorcios o uniones temporales, cada uno de los integrantes de la Unión Temporal o del Consorcio deberá suministrar la información descrita anteriormente. De no hacerse, la propuesta del oferente será calificada como NO CUMPLE y no será tenida en cuenta para las evaluaciones.

5. CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACIÓN LEGAL

Si El OFERENTE es una persona jurídica nacional deberá comprobar su existencia y representación legal mediante certificado expedido por la cámara de comercio correspondiente.

El objeto social del OFERENTE debe permitir la actividad, gestión y operación que se solicita en esta INVITACIÓN y en el contrato que de ella se derive.

Se debe anexar a la oferta el mencionado certificado, con una expedición no superior a treinta (30) días calendario.

Para contratar el OFERENTE, la persona jurídica debe demostrar que la duración de la sociedad no será inferior a la vigencia del contrato (Duración que está estimada en diecisiete (17) meses) y doce (12) meses más.

El representante legal del OFERENTE deberá acreditar la autorización respectiva para comprometerlo (persona jurídica, consorcio, unión temporal o sociedad) por el valor de la propuesta.

5.1. CONSORCIO Y UNIONES TEMPORALES

Si la propuesta es presentada por un consorcio o una unión temporal, debe reunir los siguientes requisitos:

- a. Los miembros del consorcio o unión temporal deberán, además de aportar el documento de conformación, designar la persona que para todos los efectos representará al consorcio o unión temporal acreditando sus facultades o el poder legal para ejercer la representación y señalarán las reglas básicas que regulan las relaciones entre ellos y sus responsabilidades, así como la designación de un suplente del representante.
- b. Las personas que integran el consorcio o unión temporal deben cumplir y anexar todos los documentos requeridos sobre existencia y representación legal, Registro Único de proponentes, aspectos financieros, legales y técnicos exigidos en el presente documento, además, deben acreditar conjuntamente la experiencia y demás requisitos técnicos y económicos establecidos en estos términos de referencia.
- c. El número de integrantes que conformen cualquiera de las modalidades de asociación, deberán tener como mínimo una participación en la misma del cuarenta por ciento (40%).
- d. Las personas que integren el consorcio o unión temporal responderán solidariamente por las obligaciones contraídas debido a la propuesta y del contrato respectivo. En el caso de la unión temporal, las sanciones establecidas por el incumplimiento de las obligaciones derivadas de la

propuesta del contrato se impondrán de acuerdo con la participación en la ejecución de cada uno de sus miembros.

- e. Las actuaciones, hechos y omisiones, que se presenten en el desarrollo de la propuesta y del contrato afectarán a todos los miembros que conformen el consorcio o la unión temporal de acuerdo con su participación.
- f. Si se participa a título de unión temporal se señalarán los términos y extensión de la participación de la propuesta y en la ejecución del contrato, los cuales no podrán ser modificados sin el consentimiento previo de CEDELCA.

6. INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES.

No podrán participar en esta Invitación, ni celebrar contratos, por sí o por interpuesta persona con La Empresa, las que se encuentren dentro del régimen de inhabilidades e incompatibilidades de acuerdo con lo establecido en el Manual de Contratación de CEDELCA S.A. ESP. y en los Estatutos sociales. En cualquier caso, se aplicarán las normas relacionadas con las inhabilidades e incompatibilidades propias de la Ley 80 de 1993, la ley 142 de 1994 y demás normas que lo modifiquen o adicionen.

6.1. DE LAS INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES SOBREVINIENTES.

Si llegaren a sobrevenir inhabilidades e incompatibilidades con el Contratista, este cederá el Contrato previa autorización escrita de la Empresa, o si ello no fuere posible renunciará a su ejecución.

Cuando la Inhabilidad o Incompatibilidad sobrevenga en un Oferente dentro de este proceso de invitación PÚBLICA, se entenderá que renuncia a la participación en éste y a los derechos surgidos del mismo.

6.2. SANCIONES A LOS CONTRATISTAS QUE CELEBREN CONTRATOS CONTRA EXPRESA PROHIBICIÓN.

La contravención de las prohibiciones establecidas en este Pliego de Condiciones obligará al representante legal de La Empresa a dar por terminado el Contrato y a proceder a su liquidación en el estado que se

encuentre, sin que haya lugar a reconocimiento o pago de indemnización alguna. Lo anterior, sin perjuicio de las demás acciones que la Empresa tenga derecho a instaurar para hacer valer sus derechos.

7. PRESENTACION DE LA PROPUESTA.

Los oferentes deben elaborar sus propuestas en los formularios correspondiente de acuerdo con los requerimientos técnicos, legales, comerciales y formales consignados en estos términos de referencia. El OFERENTE no podrá modificar dicho formulario ni agregarle comentarios. Cualquier otra información se acompañará en anexos.

La propuesta para cada grupo debe contener toda la información y documentos solicitados en estos términos de referencia y en particular los siguientes:

1. Carta de presentación que incluya el valor total de la oferta, el plazo de entrega, la información sobre la validez de esta e indicar el correo electrónico.
2. Los formularios de precios de la Propuesta completamente diligenciados, los cuales deben incluir los respectivos APUS. Formulario No. 1.
3. El oferente debe presentar certificación en la cual manifieste que los materiales a los cuales aplique y que utilizará en la construcción de los sistemas solares cumplirán con el Reglamento Técnico de instalaciones eléctricas RETIE.
4. Garantía de Seriedad de la Propuesta y del recibo de pago de la prima correspondiente.
5. Relación de adendas recibidas y fecha de recepción.
6. Cronograma de trabajos.
7. Registro de proponentes expedido por la Cámara de Comercio de su jurisdicción con una vigencia no superior a treinta días, donde se indique la clasificación y calificación de conformidad con la legislación vigente.
8. Certificado que acredite la existencia y representación legal del Oferente, expedido por autoridad competente con una vigencia no superior a 30 días o el documento que según las Leyes vigentes lo supla. (Para personas Jurídicas)

9. Estados Financieros básicos de los periodos 2022 y 2023, de acuerdo con la normatividad actual que le aplique.
10. Declaración de renta de los periodos 2022 y 2023.
11. Certificados de antecedentes fiscales y disciplinarios de la Empresa y el Representante Legal, así como los certificados de antecedentes penales y de medidas correctivas del representante Legal, con fecha de expedición no superior a treinta días.
12. Fotocopia legible de la Cédula de ciudadanía de la persona natural que presenta la propuesta o del representante legal en caso de ser persona jurídica.
13. Copia del RUT.
14. Fotocopia de la matrícula profesional de ingeniero electricista que avala la propuesta con su respectivo certificado de vigencia.
15. Los demás documentos e información solicitada en este Pliego de Condiciones.
16. Toda la información solicitada, debe anexarse en formato pdf según lo indicado en el numeral 8 del presente documento.
17. Todos los documentos deben estar debidamente foliados.

No se podrá cambiar la redacción de los formatos ni agregar comentarios; CEDELCA S.A E.S.P., se reserva el derecho de rechazar las propuestas que no incluyan la información solicitada en estos términos, que permitan la comparación de las ofertas para adjudicar el contrato.

El oferente reconoce haber estudiado cuidadosamente todos los factores que puedan influir en el desarrollo y ejecución de los trabajos.

Ningún convenio verbal con el personal de CEDELCA S.A E.S.P, antes o después de la firma del Contrato, podrá efectuar o modificar ninguno de los términos y obligaciones aquí estipuladas.

El oferente debe presentar los formularios de precios debidamente diligenciados de acuerdo con el anexo. El oferente debe cotizar todos y cada uno de los elementos contenidos en las estructuras e ítems generales; Si el oferente omite algún elemento para la comparación de las propuestas su oferta será rechazada.

Para efectos de esta INVITACIÓN se establece como idioma oficial el castellano, idioma en el cual deberá presentarse la totalidad de la propuesta.

7.1. DESVIACIONES, ALTERNATIVAS Y EXCEPCIONES.

El OFERENTE no podrá presentar desviaciones, alternativas y/o excepciones a los requerimientos técnicos y económicos de este pliego.

La sola presentación de la oferta se entenderá como aceptación de los requisitos del pliego de condiciones.

7.2. ERRORES ARITMÉTICOS.

Los valores de la propuesta deberán ser presentados, mediante del diligenciamiento del Formulario No 1.

Si en la propuesta se presenta una discrepancia entre el precio unitario y el precio total, prevalecerá el precio unitario, y el precio total será el que resulte de multiplicar el precio unitario por las cantidades correspondientes.

Si por omisión no se estipula el precio unitario ni el total para un ítem, CEDELCA S.A E.S.P rechazará la propuesta.

Si al calcular el valor total de un ítem se ha incurrido en un error, el valor total de la propuesta para el respectivo ítem es el que resulte de multiplicar el precio unitario por la cantidad de obra estimada.

Cualquier error aritmético en los ítems que afecte el Costo Final de la oferta en un valor mayor o igual al 1% será causal de descalificación dentro del análisis económico.

8. ENTREGA DE LAS PROPUESTAS.

EL ÚNICO LUGAR DE RECEPCIÓN DE LAS PROPUESTAS es en la **SECRETARÍA GENERAL DE CEDELCA S.A. E.S.P.** ubicada en la Carrera 7 N° 1N -28 Edificio "EDGAR NEGRET" Piso 3 – Popayán (Cauca). **NO SE ACEPTARÁN** propuestas enviadas por fax, correo electrónico o cualquier otro medio diferente a su entrega física en las instalaciones de la empresa.

Las propuestas se deben entregar teniendo en cuenta lo siguiente:

- a. La propuesta debe ser entregada en dos (2) sobres separados.
- b. Los sobres deben estar cerrados, sellados y rotulados de la siguiente manera:
 - Nombre y número de la invitación.
 - Nombre y dirección del oferente.
 - Identificación del contenido del sobre (original oferta).
- c. Contenido de los sobres.
 - El sobre marcado "SOBRE NÚMERO 1" (original). Contendrá la información y documentos que acrediten el cumplimiento de los requisitos habilitantes: capacidad jurídica, condiciones de experiencia, capacidad financiera, etc y todos los documentos referidos a los factores de selección de la propuesta.
 - El sobre marcado "SOBRE NÚMERO 2" (original) Contendrá la propuesta económica en medio físico debidamente firmado y en medio digital en formato excell (formulario 1), incluyendo los respectivos APU. Este sobre solo se abrirá posterior al periodo de evaluación a los oferentes que cumplan con todos los requisitos habilitantes.

Si los sobres o paquetes fuesen entregados y/o depositados sin cerrar o sin las constancias requeridas anteriormente, La Empresa no asumirá responsabilidad alguna, en caso de que la Propuesta sea traspapelada o abierta prematuramente. Las Propuestas que reciba CEDELCA S.A. ESP., después del plazo fijado por ella para la recepción, serán rechazadas y devueltas al Proponente en las mismas condiciones en que fueron recibidas.

Las propuestas deben ser presentadas directamente por el OFERENTE, o a través de su representante legal o representante del agente comercial, de acuerdo con la Ley Colombiana o por una persona designada por el oferente, mediante documento escrito autenticado que debe adjuntarse a

la carta de presentación de la oferta, en ningún caso se aceptan propuestas enviadas por correo.

En caso de discrepancia entre los documentos y anexos del original y el de las copias de la oferta, para todos los efectos legales primarán los del original en copia dura y por lo tanto serán los que se tengan en cuenta en el análisis y decisión sobre la invitación.

9. CONDICIONES COMERCIALES.

9.1. FORMA DE PAGO.

CEDELCA S.A. E.S.P. tramitará el pago del valor de los trabajos objeto de la presente solicitud pública de ofertas, en las plataformas que para tal fin tiene dispuesto el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal número 13524 del 17 de junio de 2024 expedido por el jefe de presupuesto del MINISTERIO y, certificado de disponibilidad presupuestal número 55 del 20 de enero de 2025, expedido por el área de presupuestos de CEDELCA S.A. ESP.

CEDELCA S.A. ESP no estará obligada de ninguna manera a disponer de recursos propios para la financiación del contrato a suscribirse como resultado de la presente Solicitud Pública de Ofertas. Los anticipos, pagos parciales y finales a los que se obligue con motivo del contrato, estarán por lo tanto supeditados a la disponibilidad de recursos asignados por EL MINISTERIO DE Y ENERGÍA.

Si para los trámites de desembolsos de los recursos ante EL MINISTERIO, es necesario de algún tipo de actuación de parte del contratista y éste no cumpliera con las entregas oportunas previa solicitud; el contratista, debido a su no actuación, exonera a CEDELCA S.A. E.S.P. por el no cumplimiento oportuno de sus obligaciones respecto a los pagos a que hubiese lugar y/o que estén en curso.

CEDELCA S.A. E.S.P. efectuará, mediante el Encargo Fiduciario, los pagos, de acuerdo con las actas y certificaciones de avance de verificación de usuarios o de instalación de SSFV, avalados por la interventoría y por CEDELCA. En caso de que por alguna causa el contrato sea terminado de

manera anticipada como acaecimiento de las causales descritas en este CONTRATO, en tales eventos, el Contratista deberá realizar la devolución en un término máximo de diez (10) días hábiles al Encargo Fiduciario de los recursos que hayan sido entregados y que no hayan sido ejecutados conforme al cronograma, reconociendo los rendimientos de los mismos. Para el cálculo de los rendimientos financieros el MINISTERIO los fijará de acuerdo con el histórico de la rentabilidad obtenida en el encargo fiduciario donde se administran los recursos del presente contrato, desde el momento en que los mismos ingresaron al Encargo Fiduciario.

CEDELCA S.A E.S.P. estima que los pagos se efectuaran de la siguiente manera: a) Un anticipo del cuarenta por ciento (40%) del valor del contrato sin incluir IVA una vez suscrita el acta de inicio, previa presentación de la factura o cuenta de cobro con el respectivo visto bueno del interventor. b) Se pagarán actas parciales hasta el 90% del valor del contrato, de acuerdo con el avance de obra (teniendo en cuenta que el avance se establecerá por número de SSFV completamente instalados y en funcionamiento); de cada uno de los pagos autorizados al Contratista, CEDELCA S.A. E.S.P. ordenará se descuenta, a título de retención en garantía el cinco por ciento (5%) del respectivo pago, el cual se pagará una vez presente al Encargo Fiduciario el acta de liquidación final del contrato de obra, avalada por la Interventoría y acompañado de las actas de recibo y de conformidad de las obras. A cada una de las actas se efectuará la amortización del anticipo.

La presente invitación pública tendiente a la **CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PARA DAR SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE A COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA**, derivada de la designación como contratista del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, se efectúa atendiendo los principios de economía, eficacia y eficiencia.

9.2. TIEMPO DE EJECUCIÓN

El tiempo de ejecución del contrato será de veinte (20) meses, contados a partir de la suscripción del acta de inicio. Las propuestas que presenten un tiempo de ejecución a veinte (20) meses serán determinadas como NO CUMPLE y no serán tenidas en cuenta para la calificación.

9.3. PRESUPUESTO OFICIAL.

El presupuesto oficial estimado (PE) para realizar la ejecución de las obras incluido el IVA sobre la utilidad, es de: **ONCE MIL CUATROCIENTOS VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE. (\$11.426.379.688,00).**

Las ofertas presentadas no pueden superar el presupuesto oficial estimado para realizar la ejecución de las obras. Aquellas propuestas que superen los montos serán determinadas como NO CUMPLE y no serán tenidas en cuenta para la calificación.

10. IMPUESTOS Y DEDUCCIONES.

Los gastos que se ocasionen en la legalización del contrato tales como el pago de las primas por el otorgamiento de las garantías e impuestos que se originen en el lugar de la obra, serán asumidos por el Contratista.

El contratista con la presentación de la oferta declara conocer todos los impuestos aplicables a este tipo de negocios jurídicos al igual que los tributos que gravan los materiales o suministros que requiera para la ejecución de la obra y le corresponderá efectuar una oportuna provisión o compra de los mismos ajustándose al principio de planeación con el fin de evitar imprevistos que puedan afectar el equilibrio contractual.

La empresa deducirá del valor del Contrato, todos los impuestos y retenciones a que haya lugar en el momento de hacer los pagos de acuerdo con las disposiciones legales y vigentes, sin dar lugar a reclamaciones por parte del Contratista.

11. VALIDEZ DE LA PROPUESTA.

La Propuesta tendrá una validez de sesenta (60) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre de presentación de ofertas. CEDELCA S.A. ESP, podrá si lo considera necesario solicitar a los oferentes ampliar la validez de su ofrecimiento y ampliar la garantía de seriedad de la oferta.

12. GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPUESTA.

El oferente deberá entregar con su oferta original una póliza que garantice la seriedad de la propuesta, que puede ser bancaria o de una compañía de seguros legalmente establecida en Colombia, aceptable en su procedencia, contenido y forma por CEDELCA S.A. ESP.

La Póliza tendrá una vigencia de sesenta días (60) días calendario, contados a partir de la fecha de cierre de presentación de ofertas y por un valor equivalente al diez (10) por ciento del valor de la propuesta presentada, con esta garantiza que, si el contrato es adjudicado, lo formalizará en los términos y plazos estipulados en estos términos de referencia.

Mediante dicha caución el Oferente garantizará:

- El sostenimiento de la Propuesta sin modificaciones de ninguna clase durante su período de validez.
- Que firmará el Contrato, constituirá las garantías exigidas por La Empresa y ejecutará los demás actos que se requieran para el perfeccionamiento y la legalización del Contrato, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha en que el Contrato le sea adjudicado.

El oferente deberá anexar el documento que acredite el pago de la prima, so pena que CEDELCA desestime o rechace la oferta.

Si el Oferente favorecido no firmare el Contrato en el plazo anteriormente expuesto, la Empresa podrá hacer efectiva la garantía de seriedad, sin perjuicio de las acciones legales conducentes al reconocimiento de perjuicios causados a La Empresa y no cubiertos por el valor de la citada garantía.

En caso de presentarse este evento, La Empresa podrá contratar con el siguiente oferente en orden de elegibilidad o desestimar por inconvenientes y cancelar el proceso de contratación.

El oferente que resulte calificado en segundo lugar debe ampliar esta garantía por el término requerido para una posible adjudicación hasta que se suscriba el contrato con él, en caso de que el primer contrato no pueda ser perfeccionado o no cumpla con los requisitos exigidos por la Ley para su ejecución.

13. GARANTIAS.

Las garantías necesarias serán constituidas a favor de CEDELCA S.A. ESP y del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA.

13.1. GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

Para garantizar el estricto cumplimiento de todas las obligaciones derivadas del Contrato por el Contratista seleccionado, éste constituirá una garantía a favor del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA y CEDELCA, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato, la cual deberá estar vigente durante el tiempo que dure el contrato y hasta la liquidación. Los gastos que se ocasionen por el otorgamiento de esta garantía serán a cargo del Contratista.

13.2. GARANTÍA DE CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE BIENES Y EQUIPOS

Para garantizar la Calidad y correcto funcionamiento de los bienes y equipos suministrados por el Contratista seleccionado, éste constituirá una garantía a favor del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA y CEDELCA, por un valor equivalente al veinte por ciento (20%) del valor del contrato y, con una vigencia igual al plazo de ejecución del contrato y 12 meses más.

13.3. GARANTÍA DE ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA

Garantía de estabilidad y calidad de la obra a favor de CEDELCA y el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA por valor equivalente al 20% del valor del contrato y con una vigencia igual al plazo de ejecución y cinco (5) años más.

13.4. GARANTÍA DE PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES

Garantía de Pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones del personal, a favor de CEDELCA y del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA, por un valor igual al 5% del valor del contrato y una vigencia igual a la duración del contrato y tres (3) años más.

13.5. GARANTÍA DE CALIDAD DEL SERVICIO

Garantía de calidad del servicio prestado a favor de CEDELCA y el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA por valor equivalente al 30% del valor del contrato y con una vigencia igual a cinco (5) años, contados a partir de la suscripción del acta de liquidación.

13.6. GARANTÍA DE ANTICIPO

Cuando en su propuesta de pagos, el oferente solicite anticipo, deberá constituir una garantía a favor del MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA y CEDELCA, para el buen manejo de este por valor igual al del anticipo y vigencia igual a la duración del contrato y cuatro (4) meses más.

13.7. GARANTÍA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

Garantía de responsabilidad civil extracontractual para garantizar los daños y perjuicios que se ocasionen a terceros por la ejecución del contrato, en la cual debe figurar como Tomador: El Contratista; como Asegurado: el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA y CEDELCA S.A. E.S.P. y como Beneficiario: Terceros Afectados, con una vigencia igual al plazo de ejecución del Contrato. El valor asegurado en esta póliza deberá corresponder al cinco por ciento (5%) del valor del contrato.

13.8. GARANTÍA TODO RIESGO CONSTRUCCIÓN Y MONTAJE

Garantía de Todo riesgo para brindar protección ante las pérdidas o daños materiales que, de manera accidental, que puedan sufrir los bienes de una obra en construcción, tales como: materiales, maquinaria, equipo auxiliar de construcción y la propia obra ejecutada, en la cual debe figurar como Tomador: El Contratista; como Asegurado: el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

y CEDELCA S.A. E.S.P. y como Beneficiario: Terceros Afectados, con una vigencia igual al plazo de ejecución del Contrato. El valor asegurado en esta póliza deberá corresponder al cinco por ciento (5%) del valor del contrato.

14. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

14.1 Especificaciones Técnicas Recomendadas

Las presentes especificaciones y características técnicas tienen como objeto establecer los parámetros generales y específicos que se recomiendan en los equipos y materiales ofertados.

Los oferentes presentarán las especificaciones técnicas de los bienes a suministrarse de acuerdo con los diseños suministrados y aprobados por el IPSE en cada proyecto, con suficiente detalle para permitir establecer el grado de cumplimiento de las condiciones mínimas recomendadas en este documento.

a. Módulos fotovoltaicos

- Modulo solar monocristalino
- Capacidad mínima de cada módulo 450 Wp
- Eficiencia del 19.35%
- 12 años de garantía del producto
- 30 años de garantía de potencia
- 0.5% de degradación anual
- Tolerancia de potencia de salida 0+3%
- Tensión nominal acoplable a tensión DC del sistema de almacenamiento de energía.
- Temperatura de trabajo -40 grados centígrados y +80 grados centígrados
- Certificaciones: IEC 61215, IEC 61730, UL 1703, y RETIE/Homologación Certificado de Conformidad SIC
- El cableado debe ser tipo solar, para conexiones del sistema solar fotovoltaico, DC y AWG–THHN/THWN para las instalaciones eléctricas convencionales. El cableado deberá cumplir con la norma NTC 2050 y los cálculos de regulación.

- Los módulos deben ir aterrizados desde el marco metálico hacia la caja de protecciones, la cual debe ir aterrizada al sistema puesta a tierra.
- Todos los conectores a utilizar deben ser de seguridad tipo enganche. (Ej. conectores MC4)

b. Controlador de Carga

- Controlador de carga MPPT
- Eficiencia mínima de 98%
- 50 A 12/24/36 VDC con display LCD e indicador de bajo voltaje
- Protección contra cortocircuito, desconexiones, bajo voltaje y sobrecargas.
- Apto para cargar la batería de tipo LiFePO4 con su algoritmo de carga y descarga.
- Clase de protección mínima IP20 o superior
- Idioma inglés o español • Garantía mínima de 3 años
- Desconexión de carga en función de la corriente y reconexión automática. Corriente nominal de operación debe ser superior a la máxima de carga y descarga establecida por el fabricante de las baterías y la Isc del arreglo fotovoltaico.
- Entradas de módulos fotovoltaicos con algoritmo de MPPT incorporado.
- Intensidad máxima permitida un 50% superior a la Isc del arreglo fotovoltaico y la corriente máxima de carga y descarga del banco de baterías.
- No deberá emitir ruidos ni interferencias a otros equipos eléctricos y deberá tener un autoconsumo inferior a 1% de la intensidad nominal.
- Función de compensación con temperatura.

c. Inversor Off-grid

- Inversor de 2000 W
- 24 VDC - 120 VAC, 60 Hz
- Onda senoidal pura tipo off-grid
- Eficiencia del 95%
- Clase de protección IP20 o superior (instalación en interiores)
- Garantía mínima de 3 años
- Temperatura de trabajo entre -10 grados centígrados y 50 grados centígrados
- Protección de cortocircuito a la salida, sobre voltaje a la entrada, sobre

carga, sobre calentamiento, bajo voltaje de entrada y polaridad inversa

- Display LCD
- Rango de voltaje de entrada de operación que admita el voltaje de operación nominal del banco de baterías a instalar.
- Distorsión armónica menor al 3% (THD).
- Corriente de entrada máxima superior a la corriente de descarga del banco de baterías.
- El inversor debe ser compatible con el controlador de carga solar en sus variables eléctricas y electrónicas. Debe garantizar la protección de la batería y su desconexión al llegar a la profundidad de descarga de diseño evitando el ciclaje de la misma en valores por debajo de la profundidad de descarga deseada o admitida. El inversor debe cumplir con todas las exigencias concernientes a corriente alterna y continua residual RCD, de acuerdo con la Norma DIN VDE 0126 o equivalente.
- Puerto de comunicaciones que permita la conexión de un equipo externo (Data logger), equipo de medición prepago u ordenador para monitoreo de parámetros eléctricos, detección de fallas, producción y consumo de energía.

d. Baterías.

- Batería ciclo profundo (Solares) LifePo4 de 200 Ah - 24 VDC tipo litio fosfato de hierro.
- 4000 ciclos hasta 50% DoD mayor a 6000 ciclos
- Vida útil 10 años y 5 años de garantía.
- Gestión de temperatura regulada por BMS integrado
- Certificación de cumplimiento acorde a la IEC62619.
- Tasa de auto descarga: máximo 3% mensual a 25°C.
- Selladas y libres de mantenimiento.
- Deben estar instaladas en un compartimiento, gabinete o tablero seguro y con acceso restringido (puede ser candado o llave) a niños y personal no calificado. Adicionalmente tener la señalización de riesgos de descarga eléctrica, todos los equipos deben ser de fácil acceso y manipulación en casos de mantenimiento, ser a prueba del ingreso de insectos y animales, a prueba de corrientes excesivas causadas por cortocircuitos de las baterías y a prueba de explosiones.
- Clase de protección mínima IP33 y en caso de ser instalado en intemperie IP67.

- No puede haber cables a la intemperie y todos los conductores seleccionados, la tubería y sus accesorios deberán cumplir con lo exigido en la NTC2050 en su dimensionamiento e instalación.

e. Sistema de puesta a tierra

Para el diseño y construcción del sistema puesta a tierra se debe aplicar la NTC 2050 de acuerdo con sección 250 y RETIE de acuerdo con el artículo 15 y normas complementarias.

f. Estructuras elevadas para la instalación de módulos fotovoltaicos

- Estructura de soporte tipo mástil, auto soportada y con base para los módulos solares.
- Los elementos empleados en las estructuras deben ser de material que evite la corrosión electroquímica (ej. acero galvanizado) y todas las partes metálicas del sistema de generación deben estar correctamente conectadas al sistema de puesta a tierra.
- Ser instaladas en lugar libre de sombras a una altura mínima promedio de 3 metros.
- El alineamiento de módulos debe ser uniforme en toda la instalación.
- La estructura debe ir orientada hacia el sur con una inclinación entre 5° y 18°. Para lugares donde hay mucha lluvia o días nublados en el año como el Cauca se recomienda ángulos de instalación bajos para aprovechar la irradiación difusa. EL OPERADOR deberá analizar cuál es la inclinación óptima y será aprobada por EL INTERVENTOR.
- Se debe garantizar un acceso hacia los módulos para facilitar la limpieza y mantenimiento de los mismos.
- Todos los accesorios como tornillos, abrazaderas, tuercas y otras partes metálicas deben ser de acero inoxidable o galvanizado y antirrobo. Si se utilizan diferentes materiales (con base a su clasificación galvánica) estos deben ir separados debidamente con arandelas o sellos de caucho o algún polímero y así evitar su contacto directo. Se estudiarán, en casos puntuales y excepcionales la posibilidad de utilizar otros tipos de soporte.
- El montaje del sistema debe permitir la dilatación térmica de todos sus componentes sin afectar los módulos.

- Se debe permitir una adecuada ventilación de los módulos fotovoltaicos, así como un fácil y rápido drenaje de agua en caso de precipitaciones.
- Todos los ajustes mecánicos deben garantizar la seguridad estructural teniendo en cuenta las condiciones de velocidades de viento más altas para la región o el lugar de instalación.
- El instalador debe presentar los cálculos utilizados para el diseño de la estructura y que cumple con los estándares para resistir los vientos particulares de la región.
- La cimentación de la estructura debe efectuarse para que ofrezca la resistencia suficiente para soportar el empuje del viento sin volcarse (aprox. 250 Kg/m²). Las estructuras que van directamente sobre el terreno, normalmente se fijan con una cimentación de concreto, formada por una losa, bloques o dados de concreto individuales en cada amarre.

g. Gabinetes, cajas de unión y tableros de distribución

- El grado de protección de los gabinetes deberá dar cumplimiento de las normas NTC2050, RETIE. La clase de protección mínima es IP67 en caso de quedar a la intemperie e IP33 en interiores sin exposición a chorro directo de agua.
- Todos los componentes como baterías, inversor, controlador, se instalarán en gabinetes debidamente protegidos para el caso de las viviendas y escuelas similares por su tamaño.
- Para el caso de instalaciones en instituciones diferentes a viviendas se instalarán gabinetes especiales para las baterías de tal manera que se evite el contacto o acceso por parte de personal no autorizado y los inversores y controladores se instalarán en lugares no accesibles a personal no autorizado, debidamente resguardados de la intemperie y en ambientes apropiados, siguiendo la normatividad técnica aplicable.
- Los armarios deben ser auto soportados y su acabado debe ser en pintura electrostática con tratamiento de anticorrosivo para resistencia a trópico (si es metálico).
- Todas las puertas deben abrir únicamente en sentido lateral mínimo 120° respecto a la sección horizontal superior del armario, deben poseer una agarradera que facilite su accionamiento y las bisagras deberán ser

galvanizadas, cromadas, niqueladas o ser fabricadas en acero inoxidable, bronce o aluminio suficientemente fuertes para asegurar rígidamente la puerta de la estructura e instaladas sin que pierdan el recubrimiento protector.

- Los gabinetes deben estar debidamente marcados y cumplir con los requerimientos mínimos de seguridad definidos por el RETIE. En caso de ser metálicos deben estar aterrizados con una conexión directa al conductor de continuidad desnudo conectado sólidamente a tierra.
- Todas las perforaciones que tenga el tablero deben estar debidamente protegidas y aisladas para evitar cortes en los cables.

h. Medidores

- Medidor prepago monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado y certificado.
- Capacitación en el manejo de software de operación del sistema de medición - presencial por 3 días.
- Capacitación en el manejo de software de operación del sistema de medición - virtual por 3 días.
- Equipo servidor.
- UPS.
- Demas requerimientos del sistema de Medición.

i. Descripción del sistema de medición

De acuerdo con las recomendaciones sobre sistemas de medición brindadas por el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para las Zonas No Interconectadas-IPSE, allegado al Ministerio a través del radicado MME N° 1-2023-059218, a continuación, se detallan las especificaciones

14.1.2 Especificaciones técnicas Sistema de Comunicaciones

Concentrador

- Dispositivo de adquisición de datos vía infrarroja con puertos de

- comunicaciones multipropósito.
- Voltaje de operación de 5Vdc a 30Vdc.
 - Interfaz infrarroja para comunicaciones hacia medidor de energía bajo protocolo IEC62056-21.
 - Puerto de comunicaciones RS 485 con protocolo ModBus RTU.
 - Puerto de comunicaciones multipropósito TTL 3.3V con líneas I/O para control de periféricos.
 - Interfaz de comunicaciones y suministro de potencia por conector único Tipo RJ45 de 8 pines.
 - Puerto de comunicaciones Wifi y Bluetooth BLE.
 - Fácil acople por trinquete sin uso de tornillería.
 - LED indicador de operación y diagnóstico.
 - 4MB de memoria Flash.
 - Disponible aplicación Android para configuración, actualizaciones y Descarga de información.

Modem Celular 3G-4G LTE

- Modem celular 2G, 3G, 4G o como mínimo que funcione con tecnologías 3G y 4G.
- Interfaz de comunicación TCP/IP (puerto RJ45), y/o serial rs485 o rs232 (puerto RJ45 o DV9).
- Capacidad de enviar datos por medio de VPN; IPSEC, OPENVPN, entre otros.
- Velocidad de transferencia de 1x10/100Mb.
- Temperatura de operación entre -30°C y 70°C.

Cable UTP Cat5E:

- Calibre del conductor 24 AWG.
- Tipo de aislamiento polietileno.
- Tipo de ensamble 4 pares.
- Tipo de cubierta PVC con propiedades retardantes a la flama.
- Para conexiones y aplicaciones IP.
- Conductor de cobre solido de 0.51mm.
- Diámetro exterior 5mm.
- Desempeño probado hasta 200MHz.
- Impedancia 100 ohms.

Cable UTP Cat6:

- Calibre del conductor 23 awg.
- Tipo de aislamiento polietileno.
- Tipo de ensamble 4 pares.
- Tipo de cubierta PVC con propiedades retardantes a la flama.
- Para conexiones y aplicaciones IP.
- Conductor de cobre solido de 0.57mm.
- Diámetro exterior 7.3mm.
- Desempeño probado hasta 300MHz.
- Impedancia 100 ohms.

Conector RJ45:

- Acepta AWG 26 a 22 y conductores multi-hilo.
- Diámetro del conductor: 0,50 mm a 0,65 mm sólido, 7x0, 15 a 0,20. mm de cable multihilo.
- Diámetro de la cubierta: 1,6 mm máx.
- Resistencia de contacto entre 17 mΩ - 20 mΩ.
- Resistencia de aislamiento >10 MΩ.

Conector Patchcord RJ45 hembra:

- Resistencia Dieléctrica 1000V RMS durante 1 minuto.
- Corriente Nominal 1.5Amp máx.
- Resistencia de Aislamiento 10MΩ min.
- Resistencia de Contacto 2mΩ por contacto.
- Rango de Temperatura -10°C a 60°C.
- Humedad 10%~90%; sin condensación.
- Vida útil de Inserción >2000 ciclos de acoplamiento.
- IDC Calibre de cable que acepta Cable sólido 22-26 AWG.

Coraza Flexible Liquid Tigth ½":

- Construido en acero galvanizado resistente a la corrosión.
- Revestida con una capa de PVC flexible auto extingible.

Caja de protección IP65 15x15x14cm:

- Grado de protección IP 65.
- Acabado en pintura electrostática.

Cables VE. Direct Reguladores MPPT 1.8m:

- Conexión directa: El cable VE.Direct proporciona una conexión directa entre los dispositivos de Victron Energy que admiten la tecnología VE.Direct.
- Transferencia de datos: El cable VE.Direct permite la transferencia de datos entre los dispositivos conectados. Esto permite la visualización y el monitoreo de información clave.
- Conexión segura: El cable VE.Direct cuenta con conectores seguros y fiables que garantizan una conexión estable entre los dispositivos.

Cable coaxial y antena externa para intemperie:

- Cable coaxial; el tipo de cable coaxial será acorde a los conectores respectivos del modem y de la antena a utilizar.
- Conector: RP-SMA conector macho de 50 Ohm; Conector: RP-SMA conector macho de 50 Ohm.
- Dependiendo de la zona; si es zona abierta, utilizar antena omnidireccional, si es Zona sin línea de vista, se recomienda usar una antena tipo yagi altamente directiva de mínimo 15dB de ganancia.
- La antena debe contar con sus respectivos soportes para lograr una estabilidad tanto en elevación como en azimut.

CONSIDERACIONES GENERALES

- La tecnología que maneja el modem debe ser 2g, 3g y 4g, si no, al menos 3g y 4g.
- La mayoría routers-modems vienen con antena omnidireccional incluida, dependiendo de la zona y la ubicación de la torre donde el proveedor tiene las antenas, se deberá optar por una antena altamente directiva como una yagi, también contando con la opción de poner dos antenas en paralelo para ampliar la cobertura.

- Dependiendo de la línea de vista, se debería utilizar una torre, o en su defecto un mástil lo suficiente alto (como mínimo deberán ser fabricados con materiales galvanizados para que soporten la intemperie).
- Dependiendo de la altura de la torre o mástil, se deberá utilizar una longitud del cable coaxial acorde.
- Para el manejo del equipo Router-modem 2G, 3G, 4G, se necesita adquirir una APN (Access Point Name) de parte del proveedor de telecomunicaciones la cual será utilizada mediante planes mensuales.
- Por motivos de seguridad de la información los datos deben ser enviados por medio de VPN y el proveedor de telecomunicaciones deberá recibir y enviar estos datos sin ningún tipo de alteración al prestador del servicio de energía eléctrica.

Tener en cuenta que el sistema propuesto está considerado para zonas donde exista cobertura celular. Si no hubiese cobertura se necesitará otra solución como triangular señales o por enlace satelital, entre otras.

14.2 DISEÑOS Y ESPECIFICACIONES

En la página web: www.cedelca.com.co se encuentran las fichas técnicas de equipos del proyecto aprobado por el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA para los equipos más representativos, como son: Paneles solares, controlador, batería, inversor, medidor de energía, la estructura de soporte de los paneles y el gabinete metálico; de igual manera se publicará en esta página:

- Diagrama unifilar del sistema
- Diagrama de conexiones
- Diagrama de instalaciones internas y sistema de puesta a tierra
- Diseño de mástil
- Especificaciones técnicas, cuadro de cargas, figuración de hierro
- Diseño del gabinete eléctrico.

15. SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

El contratista seleccionado deberá presentar junto con el replanteo de la obra y en un plazo máximo de 30 días calendario, contados desde la firma del contrato, un Sistema de Gestión Ambiental, que cumpla con todos los

requerimientos definidos por el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA y CEDELCA y que básicamente contienen los siguientes términos:

Para la presentación del Sistema de Gestión Ambiental, el oferente debe tener en cuenta como mínimo los siguientes puntos:

Plan de Manejo Ambiental (PMA) Distribuido así:

- Determinación de nivel base y descripción del proyecto
- Identificación de impactos
- Matriz de impactos
- Programas a ejecutar PMA
- Plan de seguimiento y monitoreo
- Plan de Contingencia.

15.1. GESTIÓN SOCIAL

EL CONTRATISTA deberá realizar reuniones de socialización, tantas como sean necesarias para garantizar la adecuada ejecución de la Instalación, en compañía de la comunidad, sus representantes, la Alcaldía, la Personería que tenga jurisdicción en la Zona Geográfica, y el MINISTERIO si se requiere. En estas reuniones se deberá:

- i) Presentar el alcance del proyecto,
- ii) Identificar los usuarios beneficiados,
- iii) Informar sobre los beneficios y costos para los usuarios,
- iv) Informar sobre la Instalación de las redes internas de las viviendas de los usuarios.
- v) Comunicar sobre la necesidad de constituir servidumbres y/o permisos de paso.
- vi) Comunicar sobre la necesidad de licencias y/o permisos ambientales y planes de aprovechamiento forestal,
- vii) Comunicar sobre la necesidad de consulta previa, si se requiere.
- viii) Comunicar sobre la existencia de zonas de alto riesgo en la zona del proyecto, si son detectadas por EL CONTRATISTA y su incidencia sobre los usuarios.
- ix) Informar las zonas de Instalación y anunciar la fecha programada para el inicio de la Instalación del proyecto.

x) Indicar los contactos a los que podrá acudir la comunidad para resolver solicitudes en general, o quejas sobre el desarrollo de la Instalación.

EL CONTRATISTA deberá entregar al supervisor de CEDELCA e interventor todos los soportes y registros fotográficos que evidencien que se realizaron las socializaciones y se cumplieron con los requisitos mencionados anteriormente.

15.2. CAPACITACIONES

EL CONTRATISTA deberá realizar capacitaciones durante la ejecución del contrato, en las condiciones indicadas por CEDELCA y el MINISTERIO lo cual incluirá, pero no se limitará, a capacitar a los usuarios en la naturaleza de las Soluciones Solares que serán instaladas, sus características, modo de uso, costos de AOM y cuidados que deben tenerse para su mantenimiento y buen funcionamiento, así como un manual de uso de las unidades fotovoltaicas que se entregará a cada usuario beneficiado.

Se deberá llegar a CEDELCA y la interventoría la respectiva evidencia que demuestre la realización de las capacitaciones a los usuarios beneficiados con las Soluciones Solares, así como el contenido con el que se capacitó a los usuarios.

15.3. SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

En virtud del contrato que se llegue a suscribir en desarrollo del presente proceso, el CONTRATISTA se obliga a cumplir la Legislación Colombiana sobre protección a la salud humana, a los recursos naturales y al medio ambiente, en especial los principios constitucionales, la ley 99 de 1993, el Decreto 1220 de 2005, el Decreto 2811 de 1974, la ley 9 de 1979, el Decreto 948 de 1995, el Decreto 1594 de 1984, el Decreto 1791 de 1996, Resolución 541 de 1994, el Título III Código Sanitario Nacional, la Resolución, 2013 de 1986, la Resolución 1016 de 1989; la Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, el Decreto 1295 de 1994, demás normas concordantes y complementarias, y el Plan de Manejo Ambiental de CEDELCA.

EL CONTRATISTA podrá aplicar sus políticas, manuales HSE, prácticas ambientales y programas de salud en el trabajo a fin de tomar medidas adicionales o contingentes para prevenir daños a personas, propiedad o al entorno socioambiental que constituirá la zona de influencia de su trabajo.

La obra no podrá ser subcontratada.

El CONTRATISTA será el único responsable de cualquier daño o deterioro, así sea leve, que llegare a presentarse por causa suya o de sus trabajadores en el aire, las aguas, el suelo, la salud humana y la vida animal o vegetal, así como la contaminación o daño en carreteras, vías internas, calles, andenes de usuarios, ríos, caños, parques nacionales o reservas protectoras, área de recreación, casas o asentamientos humanos, zonas verdes, zonas residenciales y equipos o plantas, como consecuencia de la ejecución de los Servicios.

EL CONTRATISTA, debe cumplir en todo momento con lo establecido por CEDELCA en sus políticas y acciones ambientales y de salud en el trabajo. Todos los costos que se causen por el incumplimiento de lo allí estipulado serán por cuenta de EL CONTRATISTA, por lo tanto, se entienden incluidos en el precio de su oferta.

EL CONTRATISTA deberá aportar un plan de trabajo y de uso de elementos de protección personal para evitar accidentes. Dicho plan deberá contener todas las consideraciones en donde EL CONTRATISTA en todo momento utilizará precauciones razonables para la seguridad del personal empleado en la ejecución de la obra, utilizando las normas que a este respecto tengan las entidades oficiales, el RETIE y todas las disposiciones legales que regulen dichas actividades.

EL CONTRATISTA se someterá también a las instrucciones de seguridad, preceptos y manuales que EL INTERVENTOR y el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA expidan durante el período del contrato.

Mensualmente se suministrarán informes de todos los accidentes de trabajo con todos los datos que exija el MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA o EL INTERVENTOR.

EL INTERVENTOR podrá en cualquier momento ordenar que se suspenda la construcción de una obra o de las obras en general, si existe un incumplimiento por parte de EL CONTRATISTA en los requisitos generales de seguridad o las instrucciones de EL INTERVENTOR a este respecto.

15.3.1. SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

CEDELCA y la interventoría, realizarán inspecciones periódicas al sitio de las labores o a las instalaciones de EL CONTRATISTA para verificar el cumplimiento de las normas sobre protección a la salud, al medio ambiente y a los bienes para detectar cualquier acción nociva o riesgosa, para lo cual EL CONTRATISTA otorga su consentimiento expreso, el cual se entiende otorgado con la presentación de la oferta.

Cualquier infracción a las normas sobre salud, protección ambiental y manejo de bienes, durante la ejecución de los servicios, será corregida de inmediato por EL CONTRATISTA a su costa y riesgo.

Si EL CONTRATISTA, no atiende en forma inmediata cualquier orden dada por CEDELCA o el INTERVENTOR, para corregir la infracción, CEDELCA se reserva el derecho de suspender total o parcialmente la ejecución hasta que se corrija, corriendo EL CONTRATISTA con todos los costos y riesgos que se deriven de la suspensión. CEDELCA podrá sancionar a EL CONTRATISTA aplicando las pólizas a que haya lugar, en casos de reincidencia, CEDELCA podrá dar por terminado el contrato, sin lugar a ninguna indemnización.

Si en desarrollo de sus labores se causan daños al ambiente, a la propiedad o a equipos que generen infracciones ambientales, pagos por daños o indemnizaciones, estas serán exclusivamente a cargo de EL CONTRATISTA, y en caso que CEDELCA las cancele, EL CONTRATISTA reembolsará plenamente a CEDELCA las sumas que ésta llegare a pagar por cualquier concepto a causa de estos perjuicios, reiterando que EL CONTRATISTA debe tener en cuenta los posibles costos que se generen en su propuesta, y en ningún caso el incremento o falta de planificación darán lugar a incrementos del valor del contrato.

Toda compensación forestal, de cualquier orden o multa que se genere como consecuencia de afectar el entorno sin previamente tramitar y solicitar las licencias correspondientes o con posterioridad a ello, son responsabilidad de EL CONTRATISTA y deberá cubrirlas directamente.

15.3.2. PROFESIONAL O EQUIPO AMBIENTAL

El profesional o equipo ambiental de EL CONTRATISTA debe interpretar el plan de manejo ambiental, estudios de permisos, medidas ambientales, políticas ambientales, de gestión de riesgos, legislación ambiental, compromisos con las comunidades, aspectos de salud en el trabajo y de ser necesario elaborarlo y aplicarlo con cargo a recursos de EL CONTRATISTA.

Deben demostrar preparación académica en el tema ambiental, entrenamiento y experiencia en la aplicación de medidas físico-bióticas, sociales, culturales.

Tendrá como mínimo las siguientes responsabilidades:

- a) Tramitar con las corporaciones ambientales los permisos ambientales requeridos para la ejecución del proyecto y sufragar con los recursos de su propuesta todo lo anterior.
- b) Velar por la aplicación de las normas legales de carácter ambiental y los requerimientos de manejo del medio ambiente exigidos por el Ministerio del Medio Ambiente, las Corporaciones Autónomas Regionales y la Autoridad ambiental, encargada del seguimiento al cumplimiento de las medidas ambientales y demás obligaciones ambientales que se deriven por permisos, licencias o autorizaciones que hayan sido otorgadas.
- c) Mantener un registro actualizado de todas las actividades de tipo ambiental realizadas por EL CONTRATISTA.
- d) Facilitar información y cooperar con la autoridad ambiental cuando sea el caso.
- e) Producir informes mensuales de seguimiento y evaluación sobre todas las actividades ambientales desarrolladas por el CONTRATISTA,

entregando cuando aplique de acuerdo con las actividades desarrolladas las siguientes fichas:

- Manejo de escombros, material de excavación, y descapote.
- Manejo de residuos líquidos, combustibles, aceites, sustancias químicas.
- Manejo de tránsito y señalización.
- Manejo de vegetación por despeje del componente arbóreo.
- Obras, medidas y actividades de protección de agua y de accesos.
- Manejo de residuos.
- Capacitación al personal de obra.
- Consolidado mensual de mano de obra no calificada.

f) Velar porque se cumpla en todo momento con lo establecido por CEDELCA en sus políticas y acciones ambiente y de salud en el trabajo.

15.3.3. MEDIDAS AMBIENTALES

El CONTRATISTA deberá implementar medidas para evitar, mitigar, corregir y compensar los impactos ambientales negativos. Dentro de las principales medidas de manejo que debe tener EL CONTRATISTA para el desarrollo de sus trabajos se encuentran los siguientes:

Elaborar el plan de contingencia por posibles amenazas naturales, sociales u operacionales, que puedan afectar la vida o el medio ambiente durante el desarrollo del CONTRATO.

Evitar en lo posible, cualquier molestia que sus labores puedan ocasionar a la comunidad, a CEDELCA o a sus trabajadores.

Evitar daños a estructuras u obras existentes de propiedad comunal, de entidades territoriales o de la nación. En caso de daño, pagar, reponer o restituir a entera satisfacción de quien sufra el daño.

Informar y capacitar a sus empleados en la aplicación de medidas ambientales y comportamiento ante las personas a fin de evitar riesgos al ambiente, la salud, sanciones ambientales y conflictos sociales.

Ejecutar las compensaciones ambientales y de todo orden, lo anterior con cargo a recursos de EL CONTRATISTA.

Manejo de residuos:

El orden y el aseo deben prevalecer en las actividades que ejecute EL CONTRATISTA, debe mantener limpios todos los sitios de la obra por su cuenta, evitando la acumulación de desechos y basuras, los cuales serán evacuados permanentemente a los sitios o botaderos autorizados por la autoridad competente.

Por ningún motivo debe realizar quema de materiales de desechos, y capturar o destruir la fauna que encuentre en la ejecución de los trabajos.

Los residuos químicos resultantes de las operaciones se les deberán dar el tratamiento adecuado. Los aceites y lubricantes usados, los residuos de limpieza y mantenimiento deben ser retenidos en recipientes herméticos y la evacuación final debe hacerse de forma adecuada y disponerse en los rellenos sanitarios. En ningún caso podrá tener como receptor final los cursos de agua.

Los residuos de tala y rocería no deben llegar directamente a los cursos de agua, estos deben ser apilados de tal forma que no causen desequilibrios a las condiciones del área, o generen riesgos de incendios forestales.

Almacenamiento de materiales y combustibles:

El almacenamiento y manejo de los materiales deberá realizarse de acuerdo con las recomendaciones del fabricante y las exigencias legales, teniendo especial cuidado con sustancias tóxicas, radiactivas, inflamables, explosivas o contaminantes del medio ambiente.

Sólo podrá usar sustancias químicas para lubricación, limpieza, aislamiento o tratamiento de equipos, autorizadas por las autoridades competentes.

La recolección, transporte y disposición final de cualquier tipo de residuo queda bajo la responsabilidad de EL CONTRATISTA.

Señalización:

El CONTRATISTA deberá disponer de la señalización reglamentaria, preventiva e informativa de acuerdo con el riesgo y tipo de actividad realizada.

Manejo de maquinaria:

El equipo móvil, incluyendo maquinaria pesada, deben operarse de tal manera que cause el mínimo deterioro de los suelos, vegetación y cursos de agua. No se permite el uso, tránsito, lavado o estacionamiento de equipo móvil en lechos de quebradas u otros sitios distintos al sitio asignado para ello, a menos que sea estrictamente necesario y con previa aprobación de CEDELCA.

El aprovisionamiento de combustibles y mantenimiento de equipo móvil y otra maquinaria, deben realizarse en forma tal que los residuos resultantes no contaminen los suelos o las aguas y deben ser retenidos y almacenados temporalmente hasta su tratamiento y disposición final. La ubicación de los patios para estas operaciones debe estar aislada de los cursos de agua.

Debe mantener en buen estado de funcionamiento toda su maquinaria con el fin de evitar escape de lubricantes o combustibles que puedan afectar el suelo, cuerpos de aguas, flora, fauna y organismos.

Manejo de químicos:

El programa debe estar alineado con el procedimiento de manejo de productos químicos de EL CONTRATISTA, el cual debe incluir y mantener actualizado durante todo el desarrollo del servicio, la información básica sobre materiales peligrosos con respecto a inventarios, sistemas de identificación y clasificación, etiquetado, EPP, hojas de datos de seguridad de material y tarjetas de emergencia para el transporte, igualmente debe cumplir con los requisitos para transporte, almacenamiento, uso, manipulación, disposición de residuos y respuesta a emergencias. EL CONTRATISTA incluirá dentro de los programas de entrenamiento y competencia al personal que usa y manipula estos materiales. Todas las actividades y operaciones deben quedar incluidas en los procedimientos correspondientes.

EL CONTRATISTA debe entregar copia de las hojas de seguridad y fichas técnicas a la Interventoría.

Transporte de mercancías peligrosas:

EL CONTRATISTA debe cumplir estrictamente el decreto 1609 de 2002 establecido por el ministerio de transporte o por los que se adicionen modifiquen o agreguen, por el cual se reglamenta el manejo de transporte terrestre automotor de mercancías peligrosas por carretera, las cuales comprenden todas las operaciones y condiciones relacionadas con la movilización de estos productos, la seguridad en los envases y embalajes, la preparación, envío, carga, segregación, transbordo, trasiego, almacenamiento en tránsito, descarga y recepción en el destino final. Todas las actividades y operaciones deben quedar incluidas en los procedimientos correspondientes.

Vías de acceso y otras obras provisionales:

Para la adecuada ejecución del CONTRATO y durante su permanencia en el sitio del Proyecto serán de cargo de EL CONTRATISTA la construcción, mejoramiento y conservación de las obras provisionales o temporales que no forman parte integrante del Proyecto, tales como; oficinas, bodegas, talleres y demás edificaciones provisionales con sus respectivas instalaciones, depósitos de combustibles, y lubricantes, las obras necesarias para la protección del medio ambiente y de propiedades y bienes de CEDELCA o de terceros que puedan ser afectados por razón de los trabajos durante la ejecución de los mismos, y en general toda obra provisional relacionada con los trabajos.

Vegetación:

Evitará la destrucción innecesaria de la vegetación natural, la tala y poda de árboles y, sólo se realizará previo inventario de especies y se cuente con el permiso ambiental respectivo por parte de la Corporación.

Manejo de aguas:

El campamento debe estar provisto de letrinas y pozos sépticos según las condiciones del suelo. Se debe efectuar una limpieza progresiva y remover los residuos, y cuando estos sean sólidos, deben ser dispuestos en sitios autorizados por la autoridad ambiental, aprobada por el INTERVENTOR y cumpliendo con las normas establecidas por el Ministerio de Salud (Decreto 2104 de julio de 1983, el que lo modifique o complemente).

En el caso de que un emisor final de cunetas o cárcamos de una obra confluya directamente a una fuente de agua o río, debe proveerse de estructuras que permitan la decantación de los sedimentos y de ser necesario, se debe hacer el tratamiento previo a las aguas antes de descargarlas al río.

Los drenajes deben construirse siguiendo en lo posible, las curvas de nivel por canales naturales protegidos. De no ser posible, el vertimiento de las aguas debe hacerse construyendo las estructuras de disipación de energía que se requieran.

No se pueden desviar cursos naturales de agua, salvo que EL CONTRATISTA obtenga el respectivo permiso ambiental. El lecho natural como el paso de agua abandonado debe ser restaurado a sus condiciones originales por EL CONTRATISTA.

Excavaciones:

Antes de iniciar la excavación de un terreno EL CONTRATISTA debe asegurarse que este señalizado o delimitado las áreas de descapote y de que el despeje de vegetación sea mínimo y necesario para realizar el trabajo.

El CONTRATISTA debe tener un plan previo para la disposición de residuos inertes, el cual debe, además, considerar la restauración del paisaje (revegetación, movimientos de tierra correctivos, etc.).

En las operaciones de explanación y movimientos de tierras, EL CONTRATISTA debe tomar medidas de control sobre los desechos de materiales, con el fin

de evitar erosiones en el área circundante y contaminación de los cursos de agua por arrastre de materiales.

El material superficial, resultante de las operaciones de descapote o de apertura de accesos provisionales, debe ser apilado debidamente en una zona que permita su posterior utilización para la restauración de las obras futuras si fuere el caso.

Las gravas no deben ser removidas de un lecho de río, arroyo, playa, lago o laguna, excepto en las zonas específicamente aprobadas como fuente de materiales por la autoridad ambiental competente, y en tal caso se procurará causar el mínimo deterioro del área y al final de la utilización, ejecutar las obras necesarias para la recuperación del área afectada.

Las zonas de préstamos deben tener un tratamiento paisajístico. Los proveedores de materiales y agregados de EL CONTRATISTA, deben presentar al INTERVENTOR los respectivos permisos ambientales.

EL CONTRATISTA debe tomar las medidas necesarias para asegurar que cemento, limos o concreto fresco y en general residuos sólidos no tengan como receptor final lechos de cursos de agua.

EL CONTRATISTA debe tomar las medidas necesarias para que durante las excavaciones y la realización de las mezclas de concreto, la capa vegetal no sufra ningún tipo de alteración.

No propiciar alteraciones perjudiciales a la fisiografía del terreno y al flujo natural de las aguas.

No utilizar el fuego ni realizar fogatas. Tomar medidas de control en caso necesario. No cazar, ni utilizar trampas o ramas para tal fin, no extraer especies de fauna o flora de sus hábitats, ni comercializar con estos recursos. Utilizar las tecnologías de construcción más apropiadas bajo criterios de calidad ambiental.

16. EQUIPO MÍNIMO DE TRABAJO

El oferente debe garantizar durante la ejecución del proyecto el siguiente equipo mínimo de trabajo debidamente contratado:

PÉRFIL MÍNIMO	EXPERIENCIA ESPECIFICA	FORMACIÓN PROFESIONAL ADICIONAL
<p>Director de Proyecto Ingeniero Electricista, con experiencia general mayor a cinco años a partir de la fecha de expedición de la matrícula profesional</p>	<p>Experiencia específica como director de cuatro proyectos de construcción, instalación y puesta en operación de soluciones solares fotovoltaicos en Colombia</p>	<p>Especialista en Gerencia de proyectos y/o gerencia financiera y/o dirección de empresas y/o gerencia de construcciones y/o Administración de Proyectos y/o especialización o maestría en energías renovables</p>
<p>Profesional Social Profesional en trabajo social o psicología o antropología, con experiencia general mayor a un año, contado a partir de la expedición del título profesional</p>	<p>Experiencia específica en un proyecto de construcción, instalación y puesta en operación de soluciones solares fotovoltaicas individuales rurales en Colombia.</p>	<p>Especialista en Gestión de Talento Humano por Competencias y/o Magister en Antropología y/o Magister en desarrollo social y/o Magister en gerencia social.</p>
<p>Profesional en Salud Ocupacional Profesional en salud ocupacional o ingeniería ambiental con experiencia mayor a cinco años contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional</p>	<p>Experiencia específica en tres proyectos de construcción, instalación y puesta en operación de soluciones solares fotovoltaicas individuales rurales en Colombia</p>	<p>Si el profesional es de Salud ocupacional posgrado en área Ambiental. Si el profesional es ingeniero ambiental, posgrado en Salud ocupacional.</p>
<p>Profesional Ingeniero civil Ingeniero Civil con experiencia general superior a 10 años, contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional</p>	<p>Experiencia específica en cinco proyectos en estructuración y/o diseños y/o construcción de infraestructura.</p>	<p>Especialista en estructuras</p>
<p>Profesional en Gestión Ambiental: Ingeniero ambiental o ecólogo o con experiencia mayor a cinco años contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional</p>	<p>Experiencia específica en dos proyectos de construcción, instalación y puesta en operación de soluciones solares fotovoltaicas individuales rurales en Colombia</p>	<p>N.A.</p>
<p>Residente del proyecto Ingeniero Electricista con experiencia general superior a tres años contados a partir de la fecha de expedición de la tarjeta profesional</p>	<p>Experiencia específica como ingeniero residente de tres proyectos de construcción, instalación y puesta en operación de soluciones solares fotovoltaicas en Colombia</p>	<p>N.A.</p>

Cada integrante del equipo de trabajo exigido deberá acreditar como mínimo la siguiente documentación:

- Carta de Manifestación de interés en participar en el proyecto firmada en original.
- Hoja de Vida
- Tarjeta Profesional vigente (Si aplica)
- Certificados que acrediten la experiencia específica, dichas certificaciones deberán cumplir las siguientes condiciones: i) ser suscrita por la entidad pública y/o entidad privada (exceptuando de estas últimas, las personas naturales y las sociedades comerciales) contratante y adjuntar el contrato de obra correspondiente y acta de liquidación ii) ser suscrita por el contratista de la obra, allegando el contrato laboral o iii) ser suscrita por el contratista de la obra, allegando el contrato de prestación de servicios; en todos los casos debe anexar el contrato de obra correspondiente y el acta de liquidación. No se admiten auto certificaciones.

Aquellas propuestas que no cumplan con la totalidad de los requisitos exigidos a TODOS LOS INTEGRANTES del equipo mínimo de trabajo serán evaluadas como NO CUMPLEN y no serán tenidas en cuenta para la calificación.

Los técnicos electricistas contratados para la ejecución de las obras deben contar con la matrícula de técnico electricista y contar con las certificaciones de trabajo seguro en alturas, lo que será confirmado por la interventoría durante toda la ejecución del contrato.

17. INFORMES

El oferente debe tener en cuenta que se deben presentar informes mensuales del avance en la ejecución del contrato de obra dentro de los DIEZ días calendario del mes siguiente. La estructura y contenido de los informes será definida en la etapa de ejecución con el supervisor designado por CEDELCA. S.A. E.S.P y la interventoría.

Adicional a los informes mensuales, el oferente debe tener en cuenta que se deben presentar informes de validación de actas parciales y el reporte al

MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA a través de las aplicaciones que este último defina.

Todos los informes deben cumplir con el esquema definido y los tiempos establecidos para la presentación de estos.

18. ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y COMPARACIÓN DE PROPUESTAS Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO.

Después de revisar el cumplimiento de los requisitos de orden legal, se procederá a la calificación de las ofertas con base en los siguientes aspectos:

Precio	300 puntos
Experiencia del oferente	400 puntos
Indicadores Financieros	200 puntos
Análisis de Precios Unitarios	100 puntos
Total	1.000 Puntos

18.1.1. CAPACIDAD FINANCIERA

La capacidad financiera del oferente será evaluada mediante los siguientes indicadores financieros:

- Indicador de liquidez: Se calcula mediante la relación del activo corriente sobre el pasivo corriente.
- Indicador de endeudamiento: Se calcula mediante la relación del pasivo total sobre el activo total.
- Capital de trabajo: Se calcula mediante la relación entre la resta del activo corriente menos el pasivo corriente sobre el presupuesto oficial.

En la siguiente tabla, se definen los puntajes y el procedimiento de evaluación de cada uno de ellos:

INDICES	MEDICIÓN O FÓRMULA
LIQUIDEZ	Activo Corriente / Pasivo Corriente; Menor que 2.0: 10 puntos Entre 2.1 y 2.99: 25 puntos

	Entre 3 y 3.99: 55 puntos De 4.0 en adelante: 70 puntos
ENDEUDAMIENTO	Pasivo Total / Activo Total; Mayor que 0.7: 10 puntos Entre 0.6 - 0.7: 25 puntos Entre 0.5 – 0.59: 55 puntos Entre 0.0 - 0.49: 70 puntos
CAPITAL DE TRABAJO	(Activo Corriente- Pasivo Corriente) / Presupuesto oficial Menor que 0.5: 10 puntos Entre 0.5 a 0.7: 25 puntos Entre 0.71 a 0.9: 50 puntos Entre 0.91 en adelante: 60 puntos

Los oferentes deberán certificar la información de los indicadores financieros diligenciando el Formulario 3.

NOTA 1: Los anteriores índices financieros se calcularán con base en los datos obtenidos en la información financiera del año 2023 (Estados financieros básicos de 2022 y 2023).

NOTA 2: Para los consorcios y uniones temporales, los índices de liquidez, y capital de trabajo será la sumatoria de los índices individuales de cada miembro del consorcio y/o unión temporal. Para el índice de endeudamiento se tomará como base de calificación el promedio aritmético entre los integrantes del consorcio y/o unión temporal.

NOTA 3: Todos los oferentes estarán sujetos a la normatividad colombiana, luego aquellos requisitos no estipulados específicamente en el pliego de condiciones y para dar claridad y cumplimiento a la evaluación, estarán basados en la legislación vigente de Colombia.

al

COMPROBACIÓN:

Para comprobar la capacidad financiera se deberá:

Presentar estados financieros básicos 2022 y 2023, debidamente firmados por el oferente o su representante legal y el Contador Público (según el caso) o, en caso de que el oferente esté obligado según la ley a tener revisor fiscal, este deberá igualmente firmar la información financiera.

Cada uno de los integrantes de la Unión Temporal o del Consorcio deberá suministrar la información descrita anteriormente. De no hacerse, la evaluación del oferente será evaluada como NO CUMPLE.

Adjuntar:

- Fotocopia de la tarjeta profesional del contador y revisor fiscal según el caso de cada uno de los consorciados.
- Fotocopia de vigencia de la tarjeta profesional del contador y revisor fiscal según el caso de cada uno de los consorciados, expedida por la Junta Central de Contadores con vigencia de conformidad con lo estipulado en la ley.
- Estados financieros básicos de los años 2022 y 2023, si es persona natural o jurídica, y de los integrantes de la unión temporal o consorcio.

18.1.2. PRECIO

El factor económico se analizará de la siguiente forma:

Para determinar el valor de comparación de las propuestas que cumplieron con los requisitos técnicos y jurídicos se utilizará el siguiente procedimiento:

- a) Se trabajará con el valor de las propuestas presentadas, se verificarán aritméticamente las propuestas y se corregirán los errores aritméticos que se presenten en los productos y en la sumatoria para el valor total de las propuestas (ajustado al peso); dicho valor será el utilizado para la comparación con las otras propuestas y será el que se tendrá en cuenta en la adjudicación y suscripción del contrato.
- b) Si el valor total de la propuesta corregido tiene una diferencia superior, en más o en menos uno (1%) por ciento con respecto al valor total propuesto original, la propuesta no será considerada.

- c) Si el valor total de la propuesta corregida esta por fuera del rango del noventa y cinco por ciento (95%) al cien por ciento (100%) del presupuesto oficial la propuesta no será considerada.
- d) El proponente deberá calcular un AIU, que contenga, todos los costos de administración en los que incurre la organización del constructor para poder desarrollar la obra, los imprevistos y la utilidad o beneficio económico que pretende percibir por la ejecución del trabajo. EL VALOR DEL AIU DEBERÁ SER EXPRESADO ÚNICAMENTE EN PORCENTAJE (%) Y NO EN PESOS Y DEBERÁ CONSIGNARLO Y DISCRIMINARLO EN LA PROPUESTA ECONOMICA (ADMINISTRACIÓN (A), IMPREVISTOS (I) Y UTILIDAD (U)).
- e) La no incorporación del porcentaje de AIU, por parte del proponente y de acuerdo a la metodología establecida en el Anexo No 2 será causal de declarar NO CUMPLE y no será tenido en cuenta para la calificación.
- f) La no discriminación del AIU, hace referencia a la presentación de los porcentajes de la Administración (A), de los Imprevistos (I), y de la Utilidad (U), y su no presentación en la propuesta económica, será causal de NO CUMPLE y no será tenido en cuenta para la calificación.
- g) El valor del A.I.U. que presenten los proponentes no debe ser menor al 95% o mayor al 100% del Valor Oficial del Porcentaje de A.I.U., so pena de declarar NO CUMPLE y no ser tenido en cuenta para la calificación.
- h) Con las propuestas que resulten después de efectuado el procedimiento descrito se determinará el orden de elegibilidad de acuerdo con el valor de las propuestas presentadas de conformidad a lo siguiente:

Se calculará la media geométrica (MG) de los valores hábiles corregidos de las propuestas:

$$MG = \sqrt[n]{V1 \times V2 \times V3 \times Vi \dots \dots \dots \times Vn}$$

- Vi = significa el valor corregido de la propuesta i.
- MG = significa media geométrica de las propuestas.
- n= significa número de propuestas hábiles.

Se establecerá el promedio de la media geométrica y el valor oficial:

$$P = \frac{(MG + Po)}{2}$$

Donde:

Po = Valor Presupuesto Estimado

P= Promedio de la media geométrica y el presupuesto estimado.

La asignación del puntaje a las propuestas cuyo valor sea igual o inferior a P se efectuará con base en la siguiente expresión:

$$Prp = (Vi / P) \times 300 \text{ puntos,}$$

Donde:

Prp = Puntaje representativo de la propuesta

Vi = Precio total de la propuesta del oferente i.

La asignación del puntaje a las propuestas cuyo valor sea superior a P se efectuará con base en la siguiente expresión:

$$Prp = (Vi / P) \times 200 \text{ puntos,}$$

Donde:

Prp = Puntaje representativo de la propuesta

Vi = Precio total de la propuesta del oferente i.

Nota: Si dos oferentes coinciden con el valor Vi se le asignará el mismo puntaje a cada uno de ellos.

18.1.3. EXPERIENCIA DEL OFERENTE

18.1.3.1. EXPERIENCIA GENERAL DE LA FIRMA

El oferente deberá demostrar experiencia mediante la presentación de máximo dos (2) contratos ejecutados, con sus respectivas actas de liquidación final, que ha realizado obras de Construcción, Instalación y/o Implementación de Soluciones Solares Fotovoltaicas Individuales para viviendas rurales, a partir del 1 de enero de 2017.

La experiencia debe estar referida a obras donde se hayan realizado y puesto en operación sistemas solares fotovoltaicos individuales, de forma integral con el montaje e instalación de: Paneles Solares, estructuras de soporte, Baterías, inversores y controladores.

El proponente deberá especificar en el formulario 2.1 los valores de contratos ejecutados que relacionen la experiencia.

El hecho de no diligenciar el formulario 2.1 en la forma solicitada o si los valores no coinciden con las actas de liquidación final, esa experiencia no será considerada.

La tabla del Salario Mínimo mensual que se utilizará es la siguiente:

PERÍODO	MONTO MENSUAL (\$)
Enero 1 de 2.019 a Dic. 31 de 2017	737.717.00
Enero 1 de 2.019 a Dic. 31 de 2018	781.242.00
Enero 1 de 2.019 a Dic. 31 de 2019	828.116. 00
Enero 1 de 2.020 a Dic. 31 de 2020	877.802. 00
Enero 1 de 2.021 a Dic. 31 de 2021	908.526. 00
Enero 1 de 2.022 a Dic. 31 de 2022	1.000.000. 00
Enero 1 de 2.023 a Dic. 31 de 2023	1.160.000. 00
Enero 1 de 2.024 a Dic. de 2024	1.300.000. 00
Enero 1 de 2.025 a Abr. de 2025	1.423.500. 00

La experiencia será evaluada de la siguiente forma:

Una vez identificadas las ofertas que cumplen con todos los requisitos, se evaluará el aspecto técnico, estableciendo el orden de elegibilidad, de mayor a menor de acuerdo con su experiencia específica.

Se asignará puntaje al oferente de acuerdo con el valor del presupuesto oficial estimado (PE) del grupo al que se presente, en salarios mínimos mensuales legales vigentes al cual se presenta, según los siguientes rangos:

Mayor al 100% y Menor o igual al 125% del PE en SMMLV
Mayor al 125% y menor o igual al 150% del PE en SMMLV

se asignarán cero puntos.
se asignarán 50 puntos.

Mayor al 150% y menor al 200% del PE en SMMLV
Mayor o igual al 200% en SMMLV

se asignarán 100 puntos.
se asignarán 200 puntos.

Los valores a tener en cuenta serán los consignados en la respectiva acta de liquidación final del respectivo contrato. La experiencia de la firma oferente debe ser sobre contratación directa; es decir, no se aceptan experiencias por subcontratos o cesiones de estos.

La información consignada en el formulario No. 2.1 debe ser en SMMLV de la fecha en que se liquidaron los contratos de acuerdo con la certificación, acta o actas de liquidación que se presenten.

Centrales Eléctricas del Cauca se reserva el derecho de verificar dicha información. En caso de encontrar información que no es posible verificar o engañosa, será razón suficiente para descalificar por completo la propuesta.

NOTA 1: Para la evaluación de la experiencia se tendrá en cuenta la fecha en la cual se liquidó el contrato.

NOTA 2: Para consorcios o Uniones Temporales la experiencia será la sumatoria de los contratos que presenten los miembros que la conforman.

NOTA 3: El presupuesto oficial estimado por cada grupo en salarios mínimos mensuales legales vigentes será igual a la división del presupuesto estimado sobre el salario mínimo del año 2025 (\$1.423.500).

NOTA 4: En caso de que el oferente presente información de mayor número de contratos de los solicitados o exigidos, se procederá a evaluar los de monto más alto que estén dentro del periodo solicitado.

NOTA 5: Para validar la experiencia en consorcios o uniones temporales, además de lo anterior, deberán anexar fotocopia legible del documento que sirvió para la constitución de este, en el cual conste el porcentaje (%) de participación de cada uno de los unidos temporalmente o consorciados, CEDELCA S.A. E.S.P. tendrá en cuenta para la verificación de la experiencia el objeto del contrato y el valor; en caso de que la experiencia presentada se haya ejecutado en la modalidad de oferente plural, se tendrá en cuenta el porcentaje de participación en la ejecución del contrato del oferente.

18.1.3.2. EXPERIENCIA ADICIONAL DE LA FIRMA

El oferente que acredite dentro de los dos contratos aportados como experiencia general la siguiente cantidad de usuarios rurales beneficiados con soluciones solares individuales fotovoltaicas, se le asignará puntaje de la siguiente manera.

Menor a 460 Soluciones Solares – SSFI	se asignarán cero puntos.
Mayor a 460 y menor o igual a 500 Soluciones Solares - SSFI	se asignarán 30 puntos.
Mayor a 500 y menor o igual a 580 Soluciones Solares - SSFI	se asignarán 50 puntos.
Mayor a 580 y menor a 680 Soluciones Solares – SSFI	se asignarán 100 puntos.
Mayor o igual a 680 Soluciones Solares - SSFI	se asignarán 200 puntos.

El número de usuarios para tener en cuenta serán los consignados en la respectiva acta de liquidación final del respectivo contrato. La experiencia de la firma oferente debe ser sobre contratación directa; es decir, no se aceptan experiencias por subcontratos o cesiones de estos.

La información de usuarios debe ser consignada en el formulario No. 2.2.

Centrales Eléctricas del Cauca se reserva el derecho de verificar dicha información. En caso de encontrar información que no es posible verificar o engañosa, será razón suficiente para descalificar por completo la propuesta.

NOTA 1: CEDELCA S.A. E.S.P. tendrá en cuenta para la verificación de la experiencia adicional (número de usuarios): el objeto del contrato, el valor y la cantidad de usuarios beneficiarios; en caso de que la experiencia presentada se haya ejecutado en la modalidad de oferente plural, se tendrá en cuenta el porcentaje de participación en la ejecución del contrato del oferente.

18.1.3.3. EXPERIENCIA TOTAL DEL OFERENTE

La experiencia total del proponente será la sumatoria del puntaje obtenido en la EXPERIENCIA GENERAL DE LA FIRMA y el puntaje obtenido en la EXPERIENCIA ADICIONAL DE LA FIRMA.

18.1.3.4 ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS

Los Análisis de Precios Unitarios deben incluir los siguientes componentes principales: materiales, equipo y herramientas, mano de obra y transporte.

El oferente deberá tener en cuenta dentro de cada uno de los análisis de precios unitarios ofertados la información relacionada con los precios de la localidad, en relación con: El equipo (costos por unidad de medida y rendimientos), materiales (costos por unidad de medida, cantidades y rendimientos), mano de obra (costo por unidad de medida y sus rendimientos), AIU. Los materiales utilizados para realizar las actividades o ítems, se calcularán con el precio puesto en el sitio de la obra.

Cualquier error u omisión del contratista en los costos directos o indirectos considerados en su propuesta económica, es de exclusiva responsabilidad del contratista y por lo tanto, no podrá reclamar a la Empresa reconocimiento alguno adicional al valor de los precios unitarios consignados en el formulario de su propuesta, en consideración de lo anterior, el comité evaluador realizará el ajuste respectivo a la propuesta económica si a ello hay lugar.

Junto a estos términos de referencia se publicarán lo Análisis de Precios Unitarios de referencia, los cuales deben ser utilizados por los oferentes para presentar sus propuestas. Los oferentes pueden cambiar, ni omitir parámetros para el cálculo de los valores de los APU, tales como: Unidad de medida, cantidades, rendimientos y materiales, en el caso de que un oferente realice algún cambio u omita alguno de los parámetros anteriormente mencionados se determinara que existe un error en el APU.

Para la calificación de los Análisis de Precios Unitarios se tomará como base que cada uno de los oferentes inician con una calificación de 100 puntos, pero por cada error encontrado se restaran 5 puntos. Si se acumulan una cantidad de 10 o más errores la oferta será evaluada como NO CUMPLE.

19. OFERTA ELEGIBLE PARA LA ADJUDICACIÓN

Evaluados los ítems de calificación, se tomará el total de puntos acumulados para cada oferta y la que obtenga el máximo puntaje será la oferta que tenga

elementos de elegibilidad dentro de la selección final, siempre y cuando se cumplan todas las condiciones legales y técnicas contenidas en este pliego.

Debido a que CEDELCA adelanta varios procesos de contratación de obras FAZNI, los oferentes solo podrán participar en máximo dos procesos de contratación y el oferente solo podrá ser contratado en uno de los procesos, en caso de salir favorecido en ambos procesos, CEDELCA decidirá en cual proceso se declarará como oferente adjudicatario.

20. CRITERIOS DE DESEMPATE

En caso de que dos o más oferentes llegaren a obtener el mismo puntaje, la empresa adjudicará siguiendo los siguientes criterios en orden estricto:

- 1 El oferente que tenga la propuesta de menor valor.
- 2 El que presente mayor capital de trabajo.
- 3 Por sorteo virtual con presencia de los oferentes (balota).

21. CAUSAS GENERALES DE DESCALIFICACIÓN DE PROPUESTAS.

- No suministrar la garantía de seriedad de la propuesta o su valor es inferior al definido en los presentes términos de referencia para la Garantía de Seriedad de la Propuesta.
- No aportar el pago de la prima de la garantía.
- La oferta que contenga esquemas de precios y condiciones que no se ajustan a lo establecido en los presentes términos de referencia.
- La oferta que presente información que no sea posible verificar por parte de la empresa.
- La oferta que contenga formularios que presente discrepancias en la definición de los rangos, definiciones y/o en los precios cotizados.
- Cuando la propuesta presentada vulnere las condiciones establecidas en los presentes términos de referencia.
- Si solo se recibe una propuesta, CEDELCA S.A. E.S.P., se reserva el derecho de evaluarla o no y por tanto, adjudicarla o declarar desierta la presente invitación.
- La oferta que no presente los análisis de precios unitarios.
- La oferta que no cotice los elementos y actividades requeridos en los análisis unitarios.

Nota: Todos los requisitos y documentos que se exigen en el presente pliego de condiciones son de estricto cumplimiento. La no presentación de alguno de ellos será causal de descalificación de la oferta salvo en el caso de los documentos a los cuales se les asigna valor específico.

22. PLAZO Y ADJUDICACIÓN DEL CONTRATO

El Gerente General o quien haga sus veces, teniendo en cuenta previamente la recomendación del Comité Evaluador designado para el estudio de las propuestas adjudicará el Contrato, a la oferta más favorable y para el plazo de adjudicación se podrá tomar hasta el estipulado en la vigencia de la garantía de seriedad de la propuesta.

La empresa evaluará cada propuesta presentada y se reserva el derecho de adjudicar dependiendo de las condiciones que generen mayor conveniencia para la empresa, igualmente se podrá declarar desierta la INVITACIÓN en caso de encontrarlas inconvenientes desde el punto de vista económico, técnico o legal.

23. COMUNICACIÓN DE LA ADJUDICACIÓN.

Centrales Eléctricas del Cauca, comunicará por escrito al Oferente favorecido en la adjudicación de la ejecución de la obra y se les describirá el proceso a seguir a fin de formalizar el Contrato.

NOTA: LA SOLICITUD DE OFERTAS Y RECIBO DE PROPUESTAS NO OBLIGA A CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA S.A.S E.S.P. A CELEBRAR EL CONTRATO RESPECTIVO.

24. DEVOLUCIÓN DE LA GARANTIA DE SERIEDAD.

Al oferente elegido y a los no favorecidos en el proceso de evaluación, la Oficina Jurídica les devolverá la garantía de seriedad de la propuesta, al primero cuando esté perfeccionado el contrato y a los demás Oferentes dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la adjudicación.

25. CESIÓN

El Contrato no podrá cederse sino con previa autorización expresa y escrita de la otra parte contratante.

26. INTERVENTORÍA Y SUPERVISIÓN DEL CONTRATO

Se efectuará la Interventoría del Contrato que se derive del presente proceso de selección, a través de un interventor Externo, quien velará por el cabal cumplimiento de todos y cada uno de los trabajos que se le han encomendado al contratista.

Adicionalmente, CEDELCA S.A. ESP efectuará las labores de coordinación entre EL CONTRATISTA y el INTERVENTOR, a través de un Supervisor del Contrato.

Se verificará el cumplimiento de las normas técnicas, calidades, dimensiones, estado, calibres del material y los equipos empleados, así como el material de construcción, los agregados para el concreto, y demás detalles técnicos, poniendo especial atención a los aspectos de seguridad, salud ocupacional, prevención de accidentes y demás aspectos relacionados con el bienestar de los trabajadores.

Se revisará el cabal cumplimiento con la totalidad de parámetros de construcción contemplados en los diseños y planos que serán entregados con el contrato.

La totalidad de exigencias contempladas en las especificaciones incluidas en las Normas de Diseño y Construcción vigentes en las Normas del Operador de red cuando aplique o quien haga sus veces, el RETIE y las guías ambientales para el sector eléctrico, deberán ser seguidas.

27. ANEXOS

- Carta de presentación
- Experiencia del contratista
- Indicadores financieros
- Formulario cantidades de obra y APU

28. ANEXO 1 CARTA DE PRESENTACION

Fecha ()

Ingeniero

PEDRO ELIAS ROJAS CACERES

Gerente General

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA S.A. E.S.P

Carrera 7 No 1N-28, Tercer piso, Edificio Edgar Negret

Popayán

Asunto: Presentación de oferta para la Invitación PÚBLICA No 005-2025.

De acuerdo con las condiciones que se estipulan en el Pliego de Condiciones de la INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS No 005-2025 y después de haber examinado cuidadosamente las características especificadas en dicho pliego y en sus anexos y luego de haber recibido las aclaraciones, declaramos que los aceptamos en su integridad y por ello presentamos oferta para la **CONSTRUCCIÓN DE PROYECTO PARA DAR SOLUCIÓN ENERGÉTICA SOSTENIBLE A COMUNIDADES EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA**

De ser favorecidos nos comprometemos a firmar un contrato y a presentar la documentación requerida dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de adjudicación de este.

Ejecutaremos el Contrato por los precios, en los plazos y con los términos establecidos en el Pliego de Condiciones y nuestra Propuesta.

Mantendremos válida nuestra oferta durante sesenta días (60) días calendario contados a partir de la fecha límite de presentación de ofertas y procederemos a ampliar su validez y la vigencia de la garantía de seriedad, en caso de resultar elegidos.

Declaramos finalmente que la información contenida en nuestra propuesta es exacta y veraz, que no nos encontramos dentro del régimen de Inhabilidades e Incompatibilidades de las Empresas y que aportaremos las pruebas que Centrales Eléctricas del Cauca considere necesarias para comprobar su exactitud.

Si una vez se verifique la información, ello no es satisfactorio para Centrales Eléctricas del Cauca conforme a las exigencias del Pliego de Condiciones, entenderemos y aceptaremos que nuestra oferta será eliminada.

Tiempo de ejecución	
---------------------	--

Atentamente,
Nombre del Oferente
Firma del Representante Legal
Dirección completa del Oferente
Número de Identificación Tributaria
Teléfono No.
Fax No.
e-mail.

29. ANEXO 2 PRESUPUESTO GENERAL DE OBRAS

CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA -CEDELCA S.A. E.S.P.-
INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS T.R - I.P – 005-2025

FORMULARIO PRPUESTA ECONÓMICA

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	Valor Total
1	Sistema Solar Fotovoltaico	Un	460	-	-
1.1	localización y Replanteo	Un	460		
1.2	Suministro, transporte y construcción de la cimentación	Un	460		
1.3	Suministro, transporte e instalación de estructura para soportar juego de dos (2) módulos	Un	460		
1.4	Suministro, Transporte e instalación de Gabinete y Protecciones	Un	460		
1.5	Suministro e instalación de juego solares fotovoltaicos monocristalinos 900 Wp (2 paneles de 450Wp cada uno) con las siguientes características: $\eta=20,17\%$; +3% condiciones STC. Garantía de producción a 12 años del 90% y del 80% a 25 años, temperatura de trabajo de -40°C + 80°C , IEC61205. Certificación de Conformidad de Producto Internacional, incluye acometida subterránea desde módulos hasta gabinete	Un	460		
1.6	Suministro, transporte e instalación de batería cicloprofundo (Solares) LifePo4 de 200 Ah - 24 VDC cada una	Un	460		
1.7	Suministro, transporte e instalación de regulador (controlador) Solar tecnología MPPT de 24 VDC, 50A con display LCD, indicación led de bajo voltaje, eficiencia mínima de 96%, protección contra cortocircuito y bajo voltaje, IP20 o superior, apto para cargar batería tipo LiFePO4	Un	460		
1.8	Suministro, transporte e instalación de inversor de 2000 W, 24 VDC - 120 VAC, 60 Hz, onda senoidal pura	Un	460		
1.9	Suministro, transporte e instalación de materiales eléctricos de acometida	Un	460		
2	Sistema Puesta a Tierra	Un	460	-	-
2.1	Suministro, transporte e instalación de puesta a tierra	Un	460		
3	Instalaciones internas	Un	460	-	-
3.1	Suministro, transporte e instalación de instalaciones eléctricas internas	Un	460		
3.2	Suministro, Transporte e instalación de medidor Monofásico prepago	Un	460		
4	Gestión Social y Ambiental	Un		-	-

91

4.1	Gestión Social	Glb	1		
4.2	Capacitaciones	Glb	1		
4.3	Implementación PMA	Glb	1		
Costos directos					
COSTOS DIRECTOS					
AIU				27,4%	
Administración					
Imprevistos					
Utilidad					
IVA sobre Utilidad				19%	
COSTOS INDIRECTOS					
SUBTOTAL 1 (COSTOS DIRECTOS + COSTOS INDIRECTOS)+ IVA SOBRE UTILIDAD					
COSTO TOTAL DEL PROYECTO					

**NOMBRE REPRESENTANTE
LEGAL**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



30. ANEXO 3 EXPERIENCIA DE LA FIRMA



**CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA -CEDELCA S.A. E.S.P.-
INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS T.R - I.P – 005-2025**

**FORMULARIO NÚMERO 2.1
EXPERIENCIA GENERAL DE LA FIRMA**

ITEM	DESCRIPCIÓN (OBJETO)	CONTRATANTE	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	TIEMPO DE EJECUCIÓN	VALOR EN \$	VALOR SMMLV	FECHA ACTA LIQUIDACIÓN
1							
2							

Certifico que la información consignada es verídica

**NOMBRE REPRESENTANTE
LEGAL**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL





**CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA -CEDELCA S.A. E.S.P.-
INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS T.R - I.P – 005-2025**

**FORMULARIO NÚMERO 2.2
EXPERIENCIA ADICIONAL DE LA FIRMA**

ITEM	DESCRIPCIÓN (OBJETO)	CONTRATANTE	FECHA DE INICIO DE EJECUCIÓN	TIEMPO DE EJECUCIÓN	USUARIOS DEL CONTRATO	USUARIOS EJECUTADOS	FECHA ACTA LIQUIDACIÓN
1							
2							

Certifico que la información consignada es verídica

**NOMBRE REPRESENTANTE
LEGAL**

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



31. ANEXO 4 FORMULARIO DE INDICADORES FINANCIEROS



**CENTRALES ELÉCTRICAS DEL CAUCA -CEDELCA S.A. E.S.P.-
INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS TR. - IP. – 005-2025**

**FORMULARIO NÚMERO 3
PARA CALIFICACIÓN FINANCIERA**

INDICES	MEDICIÓN
LIQUIDEZ	
ENDEUDAMIENTO	
CAPITAL DE TRABAJO	

DATOS DEL BALANCE	VALOR
ACTIVO CORRIENTE	
ACTIVO TOTAL	
PASIVO CORRIENTE	
PASIVO TOTAL	

Certifico que la información consignada es verídica

NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL



32. ANEXO 5 ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS DE REFERENCIA

1.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
Proceso	INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS T.R. - I.P.- 00X-2025				Item	1.1
Proponente:					Unidad	Un
Descripción:	localizacion y replanteo de obra				Vir Unitario	
I - Materiales						
Codigo	Descripción	UND	Precio Unitario	Cantidad	Valor	
					\$ -	
Subtotal I - Materiales						\$ -
II - Herramienta y Equipo						
Codigo	Descripción	UND	Tarifa	Rendimiento	Valor	
	Equipo GPS	Dia		1	\$ -	
Subtotal II - Herramientas y Equipos						\$ -
III- Mano de Obra						
Dedicacion	Descripcion	UND	Jornal	Rendimiento	Valor	
100%	Oficial / Capataz	Un		0,10	\$ -	
0%	Ayudante Electricista	Un		0,10	\$ -	
100%	Ayudante	Un		0,10	\$ -	
Subtotal III - Mano de Obra						\$ -
IV - Transporte						
Codigo	Descripción	UND	Valor	Cantidad	Valor	
	Transporte de Materiales desde el el Municipio hasta los Usuarios.	un			\$ -	
Subtotal IV - Transporte						\$ -
Total						\$ -

2.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
Proceso	INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS T.R. - I.P.- 00X-2025				Item	1.2
Proponente:					Unidad	Un
Descripción:	Suministro, transporte y construccion de la cimentación				Vir. Unitario	
I - Materiales						
	Concreto (21 Mpa)	Kgs.		963,394	\$ -	
	Arena Triturada	Kgs		318,42	\$ -	
	Grava 1/2"	Kgs		345,02	\$ -	
	Agua	Kgs		80,96	\$ -	
	Cemento	Kgs		134,93	\$ -	
	Desperdicio 5%			0,05	\$ -	
	Acero de refuerzo estructural	kg				
	Acero figurado 1/2"	Kg		21,98	\$ -	
	Acero figurado 3/8"	Kg		3,15	\$ -	
	Alambre negro Calibre 18	Kg		0,58	\$ -	
	Costales para 35Kgs.	Und.		15,00	\$ -	
	Formaleta metalica 1x1x0,30 4 caras columnas y zapatas.	m2		2,40	\$ -	
	Listones 4"x2"	Und		2,00	\$ -	
	Gasolina	Gln		2,00	\$ -	
Subtotal I - Materiales						\$ -
II - Herramienta y Equipo						
Codigo	Descripción	UND	Tarifa	Rendimiento	Valor	
	Herramienta Menor 5% Mano de obra	Un		3	\$ -	
	Planta electrica 1500w	Dia		0,25	\$ -	
	Vibrador de concreto a gasolina 25Kgs.	Dia		0,25	\$ -	
	Mezcladora electrica 1/2 bulto. 600wat Peso 50Kgs.	Dia		0,25	\$ -	
Subtotal II - Herramientas y Equipos						\$ -
III- Mano de Obra						
Dedicacion	Descripcion	UND	Jornal	Rendimiento	Valor	
100%	Oficial / Capataz	glb		0,2	\$ -	
0%	Ayudante Electricista	glb			\$ -	
100%	Ayudante	glb		0,2	\$ -	
Subtotal III - Mano de Obra						\$ -
IV - Transporte						
Codigo	Descripción	UND	Peso (kg)	Valor	Valor	
	Transporte de Materiales desde CALI - POPAYAN - Usuarios.	kg	963,394		\$ -	
Subtotal IV - Transporte						\$ -
Total						\$ -

91

3.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
Proceso	INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS T.R. - I.P.- 00X-2025				Item	1.3
Proponente:					Unidad	Un
Descripción:	Suministro, transporte e instalación de estructura para soportar juego de dos (2) módulos				Vir. Unitario	\$ -
I - Materiales						
Codigo	Descripción	UND	Precio Unitario	Cantidad	Valor	
	Estructura metalica de soporte. Incluido Tubo galvanizado 4" x 4mm x 3m	Un		1	\$ -	
Subtotal I					\$ -	
II - Herramienta y Equipo						
Codigo	Descripción	UND	Tarifa	Rendimiento	Valor	
	Herramienta Menor 5% mano de obra	Un		5	\$ -	
Subtotal II					\$ -	
III- Mano de Obra						
Dedicacion	Descripción	UND	Jornal	Rendimiento	Valor	
100%	Oficial / Capataz	glb		0,1250	\$ -	
100%	Ayudante Electricista	glb		0,1250	\$ -	
100%	Ayudante	glb		0,1250	\$ -	
Subtotal III					\$ -	
IV - Transporte						
Codigo	Descripción	UND	Peso (kg)	Valor	Valor	
	Transporte de Materiales desde CALI - POPAYAN - Usuarios.	kg	65,00		\$ -	
Subtotal IV					\$ -	
Total					\$ -	
Nota:					Soporte en estructura galvanizada en caliente incluye tornilleria, perfiles y platina para su correcta instalación (segun diseño)	

4.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
Proceso	INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS T.R. - I.P.- 00X-2025				Item	1.4
Proponente:					Unidad	Un
Descripción:	Suministro, Transporte e Instalacion de Gabinete y Protecciones				Vir. Unitario	
I - Materiales						
Codigo	Descripción	UND	Precio Unitario	Cantidad	Valor	
	Gabinete autosoportado con acabado de pintura electrostatica con tratamiento anticorrosivo para albergar equipos metalico 130x100x45, rejillas laterales plasticas, cold rolled 16 IP33, doble fondo, compartimiento superior, doble puerta y soportes de cuatro patas	Un		1	\$ -	
	Cable Cobre THHN/THWN N°12 AWG	m		2	\$ -	
	Interruptor termomagnético 125 VDC - 10 KA 2P 80A minibreaker	Un		1	\$ -	
	Interruptor termomagnético tipo riel 2x40 A, 550 VDC - 10 KA	Un		2	\$ -	
	Interruptor termomagnético 125 VDC - 10 KA 1P 25A minibreaker	Un		1	\$ -	
	Cable Cobre THHN/THWN N°12 AWG	m		1	\$ -	
	Cable Cobre THHN/THWN N°8 AWG	m		1	\$ -	
	Cable cobre soldador encauchetado aislado 600 V - 105°C No.4 AWG	m		1	\$ -	
	DPS 2P 600 VDC 5KA	Un		1	\$ -	
Subtotal I					\$ -	
II - Herramienta y Equipo						
Codigo	Descripción	UND	Tarifa	Rendimiento	Valor	
	Herramienta Menor	Un		1,4375	\$ -	
Subtotal II					\$ -	
III- Mano de Obra						
Dedicacion	Descripción	UND	Jornal	Rendimiento	Valor	
50%	Oficial / Capataz	glb		0,0625	\$ -	
100%	Ayudante Electricista	glb		0,0625	\$ -	
100%	Ayudante	glb		0,0625	\$ -	
Subtotal III					\$ -	
IV - Transporte						
Codigo	Descripción	UND	Peso (kg)	Valor	Valor	
	Transporte de Materiales desde Bogota a Municipio Principal. Tres Camiones 2 ejes (3) de 20 Ton	kg	31,718		\$ -	
	Transporte de Materiales desde call cabecera municipal - Usuarios.	kg	31,718		\$ -	
Subtotal IV					\$ -	
Total					\$ -	

5.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
Proceso	INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS T.R. - I.P.- 00X-2025				Item	1.5
Proponente:					Unidad	Un
Descripción:	Suministro e instalación de juego solares fotovoltaicos monocristalinos 900 Wp (2 paneles de 450Wp cada uno) con las siguientes características: η=20,17%; +3% condiciones STC. Garantía de producción a 12 años del 90% y del 80% a 25 años, temperatura de trabajo de -40°C +80°C, IEC61205. Certificación de Conformidad de Producto Internacional, incluye acometida subterránea desde módulos hasta gabinete				Vir. Unitario	
I - Materiales						
Código	Descripción	UND	Precio Unitario	Cantidad	Valor	
	Modulo Solar Monocristalino de 450 Wp con las siguientes características: 12 años de garantía del producto y 30 años de garantía de potencia, 0.5% de degradación anual, eficiencia del 19.35%, tolerancia de potencia de salida 0+3%, temperatura de trabajo -40 grados centigrados y +80 grados centigrados.	Un		2,00	\$ -	
	Conectores (Hembra y Macho)	Un		4,00	\$ -	
	Cabel solar 2x12 AWG	m		1,50	\$ -	
Subtotal I	Subtotal I - Materiales				\$ -	
II - Herramienta y Equipo						
Código	Descripción	UND	Tarifa día	Rendimiento	Valor	
	Herramienta Menor 5% mano de obra	Un		1,44	\$ -	
Subtotal II	Subtotal II - Herramientas y Equipos				\$ -	
III- Mano de Obra						
Dedicación	Descripción	UND	Jornal	Rendimiento	Valor	
50%	Oficial / Capataz	glb		0,1250	\$ -	
100%	Ayudante Electricista	glb		0,1250	\$ -	
100%	Ayudante	glb		0,1250	\$ -	
Subtotal III	Subtotal III - Mano de Obra				\$ -	
IV - Transporte						
Código	Descripción	UND	Peso (kg)	Valor	Valor	
	Transporte de Materiales desde Bogota a Municipio Principal. Tres Camiones 2 ejes (3) de 20 Ton	kg	58		\$ -	
	Transporte de Materiales desde cali cabecera municipal - Usuarios.	kg	58		\$ -	
Subtotal IV	Subtotal IV - Transporte				\$ -	
Total	Subtotal Costo directo				\$ -	

6.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
Proceso	INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS T.R. - I.P.- 00X-2025				Item	1.6
Proponente:					Unidad	Un
Descripción:	Suministro, transporte e instalación de batería cicloprofundo (Solares) LifePo4 de 200 Ah - 24 VDC cada una				Vir. Unitario	
I - Materiales						
Código	Descripción	UND	Precio Unitario	Cantidad	Valor	
	Batería cicloprofundo (Solares) LifePo4 de 200 Ah - 24 VDC tipo litio fosfato de hierro 4000 ciclos hasta 50% DOD mayor a 6000 ciclos. Vida util 10 años y 5 años de garantía. Gestion de temperatua regulada por BMS integrado	Un		1,00	\$ -	
Subtotal I	Subtotal I - Materiales				\$ -	
II - Herramienta y Equipo						
Código	Descripción	UND	Tarifa	Rendimiento	Valor	
	Herramienta Menor	Un		1,44	\$ -	
Subtotal II	Subtotal II - Herramientas y Equipos				\$ -	
III- Mano de Obra						
Dedicación	Descripción	UND	Jornal	Rendimiento	Valor	
25%	Director	glb			\$ -	
25%	Ing Residente	glb			\$ -	
50%	Oficial / Capataz	glb		0,0625	\$ -	
100%	Ayudante Electricista	glb		0,0625	\$ -	
100%	Ayudante	glb		0,0313	\$ -	
Subtotal III	Subtotal III - Mano de Obra				\$ -	
IV - Transporte						
Código	Descripción	UND	Peso (kg)	Valor	Valor	
	Transporte de Materiales desde Bogota a Municipio Principal. Tres Camiones 2 ejes (3) de 20 Ton	kg	38		\$ -	
	Transporte de Materiales desde cali cabecera municipal - Usuarios.	kg	38		\$ -	
Subtotal IV	Subtotal IV - Transporte				\$ -	
Total	Subtotal Costo directo				\$ -	



7.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
Proceso	INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS T.R. - I.P.- 00X-2025				Item	1.7
Proponente:					Unidad	Un
Descripción:	Suministro, transporte e instalación de regulador (controlador) Solar tecnología MPPT de 24 VDC, 60A con display LCD, indicación led de bajo voltaje, eficiencia mínima de 96%, protección contra cortocircuito y bajo voltaje, IP20 o superior, apto para cargar batería tipo LiFePO4				Vir. Unitario	
I - Materiales						
Código	Descripción	UND	Precio Unitario	Cantidad	Valor	
	Controlador de carga MPPT de 50 Amp 12/24/36 VDC con display LCD, indicador de bajo voltaje, eficiencia mínima de 98%, protección contra cortocircuito y bajo voltaje, apto para cargar la batería de tipo LiFePO4	Un		1	\$	-
Subtotal I					Subtotal I - Materiales	
						\$ -
II - Herramienta y Equipo						
Código	Descripción	UND	Tarifa	Rendimiento	Valor	
	Herramienta Menor	Un		1,44	\$	-
Subtotal II					Subtotal II - Herramientas y Equipos	
						\$ -
III- Mano de Obra						
Dedicación	Descripción	UND	Jornal	Rendimiento	Valor	
50%	Oficial / Capataz	g/b		0,0625	\$	-
100%	Ayudante Electricista	g/b		0,0625	\$	-
100%	Ayudante	g/b		0,0313	\$	-
Subtotal III					Subtotal III - Mano de Obra	
						\$ -
IV - Transporte						
Código	Descripción	UND	Peso (kg)	Valor	Valor	
	Transporte de Materiales desde Bogota a Municipio Principal. Tres Camiones 2 ejes (3) de 20 Ton	kg	3,5		\$	-
	Transporte de Materiales desde cali cabecera municipal - Usuarios.	kg	3,5		\$	-
Subtotal IV					Subtotal IV - Transporte	
						\$ -
Total					Subtotal Costo directo	
						\$ -

8.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
Proceso	INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS T.R. - I.P.- 00X-2025				Item	1.8
Proponente:					Unidad	Un
Descripción:	Suministro, transporte e instalación de inversor de 2000 W, 24 VDC - 120 VAC, 60 Hz, onda senoidal pura				Vir. Unitario	
I - Materiales						
Código	Descripción	UND	Precio Unitario	Cantidad	Valor	
	Inversor de 2000 W, 24 VDC - 120 VAC, 60 Hz, onda senoidal pura tipo off grid debe garantizar protección y desconexión por bajo voltaje en la batería, protección contra sobrecarga. Display LCD. Eficiencia del 95%, temperatura de trabajo entre -10 grados centígrados y 50 grados centígrados	Un		1	\$	-
Subtotal I					Subtotal I - Materiales	
						\$ -
II - Herramienta y Equipo						
Código	Descripción	UND	Tarifa	Rendimiento	Valor	
	Herramienta Menor	Un		1,44	\$	-
Subtotal II					Subtotal II - Herramientas y Equipos	
						\$ -
III- Mano de Obra						
Dedicación	Descripción	UND	Jornal	Rendimiento	Valor	
50%	Oficial / Capataz	g/b		0,0625	\$	-
100%	Ayudante Electricista	g/b		0,0625	\$	-
100%	Ayudante	g/b		0,03125	\$	-
Subtotal III					Subtotal III - Mano de Obra	
						\$ -
IV - Transporte						
Código	Descripción	UND	Peso (kg)	Valor	Valor	
	Transporte de Materiales desde Bogota a Municipio Principal. Tres Camiones 2 ejes (3) de 20 Ton	kg	7,4		\$	-
	Transporte de Materiales desde cali cabecera municipal - Usuarios.	kg	7,4		\$	-
Subtotal IV					Subtotal IV - Transporte	
						\$ -
Total					Subtotal Costo directo	
						\$ -



9.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
Proceso	INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS T.R. - I.P.- 00X-2025				Item	1.9
Proponente:					Unidad	un
Descripción:	Suministro, transporte e instalación de materiales eléctricos de acometida				Vir. Unitario	
I - Materiales						
Código	Descripción	UND	Precio Unitario	Cantidad	Valor	
	Cable Cobre THHN/THWN N°8 AWG	m		20	\$ -	
	TUBO CONDUIT 3/4 x 3m	un		6	\$ -	
	Curva 3/4 "	un		2	\$ -	
Subtotal I	Subtotal I - Materiales				\$ -	
II - Herramienta y Equipo						
Código	Descripción	UND	Tarifa	Rendimiento	Valor	
	Herramienta Menor	Un		5,83	\$ -	
Subtotal II	Subtotal II - Herramientas y Equipos				\$ -	
III- Mano de Obra						
Dedicación	Descripción	UND	Jornal	Rendimiento	Valor	
50%	Oficial / Capataz	glb		0,25	\$ -	
100%	Ayudante Electricista	glb		0,25	\$ -	
100%	Ayudante	glb		0,25	\$ -	
Subtotal III	Subtotal III - Mano de Obra				\$ -	
IV - Transporte						
Código	Descripción	UND	Peso (kg)	Valor	Valor	
	Transporte de Materiales desde Bogota a Municipio Principal. Tres Camiones 2 ejes (3) de 20 Ton	kg	2,9		\$ -	
	Transporte de Materiales desde cali cabecera municipal - Usuarios.	kg	2,9		\$ -	
Subtotal IV	Subtotal IV - Transporte				\$ -	
Total	Subtotal Costo directo				\$ -	

10.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
Proceso	INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS T.R. - I.P.- 00X-2025				Item	2.1
Proponente:					Unidad	Un
Descripción:	Suministro, transporte e instalación de puesta a tierra				Vir. Unitario	
I - Materiales						
Código	Descripción	UND	Precio Unitario	Cantidad	Valor	
	Barra de cobre 5/8 " x 2,4m	Un		1	\$ -	
	Cobre desnudo 6 AWG	m		4	\$ -	
	Bulto de material de baja tensión	Un		1	\$ -	
	Caja prefabricada puesta a tierra 30x30x30 polietileno alta densidad	un		1	\$ -	
Subtotal I	Subtotal I - Materiales				\$ -	
II - Herramienta y Equipo						
Código	Descripción	UND	Tarifa	Rendimiento	Valor	
	Herramienta Menor	Un		5,83	\$ -	
Subtotal II	Subtotal II - Herramientas y Equipos				\$ -	
III- Mano de Obra						
Dedicación	Descripción	UND	Jornal	Rendimiento	Valor	
25%	Director	glb		0,125	\$ -	
25%	Ing Residente	glb		0,1875	\$ -	
50%	Oficial / Capataz	glb		0,1875	\$ -	
100%	Ayudante Electricista	glb		0,1875	\$ -	
100%	Ayudante	glb		0,1875	\$ -	
Subtotal III	Subtotal III - Mano de Obra				\$ -	
IV - Transporte						
Código	Descripción	UND	Peso (kg)	Valor	Valor	
	Transporte de Materiales desde Bogota a Municipio Principal. Tres Camiones 2 ejes (3) de 20 Ton	kg	4,65		\$ -	
	Transporte de Materiales desde cali cabecera municipal - Usuarios.	kg	4,65		\$ -	
Subtotal IV	Subtotal IV - Transporte				\$ -	
Total	Subtotal Costo directo				\$ -	

92

11.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
Proceso	INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS T.R. - I.P.- 00X-2025				Item	3.1
Proponente:					Unidad	Un
Descripción:	Suministro, transporte e instalación de instalaciones eléctricas internas				Vir. Unitario	\$ -
I - Materiales						
Codigo	Descripción	UND	Precio Unitario	Cantidad	Valor	
	Cable Cobre THHN/THWN N°12 AWG	m		150	\$ -	
	Tubo conduit PVC SCH 40 1/2"	m		24	\$ -	
	Tomacorriente doble con polo a tierra	Un		5	\$ -	
	Tablero de Distribución monofásico 3 circuitos 120 V 75A	Un		1	\$ -	
	Curva 1/2 "	Un		8	\$ -	
	Conector 1/2"	Un		11	\$ -	
	uniones	Un		4	\$ -	
	Accesorios fijacion de tubería 1/2"	Un		1	\$ -	
	Caja metalica de 2" x 4"	Un		11	\$ -	
	caja metalica 4x4	Un		4	\$ -	
	tapa ciega metalica	Un		4	\$ -	
	Plafon de losa	Un		6	\$ -	
	Interruptor sencillos	Un		5	\$ -	
Subtotal I	Subtotal I - Materiales				\$ -	
II - Herramienta y Equipo						
Codigo	Descripción	UND	Tarifa	Rendimiento	Valor	
	Herramienta Menor	Un		1,44	\$ -	
Subtotal II	Subtotal II - Herramientas y Equipos				\$ -	
III- Mano de Obra						
Dedicacion	Descripción	UND	Jornal	Rendimiento	Valor	
50%	Oficial / Capataz	glb		1	\$ -	
100%	Ayudante Electricista	glb		1	\$ -	
0%	Ayudante	glb		1	\$ -	
Subtotal III	Subtotal III - Mano de Obra				\$ -	
IV - Transporte						
Codigo	Descripción	UND	Peso (kg)	Valor	Valor	
	Transporte de Materiales desde Bogota a Municipio Principal. Tres Camiones 2 ejes (3) de 20 Ton	kg	21,70		\$ -	
	Transporte de Materiales desde cali cabecera municipal - Usuarios.	kg	21,70		\$ -	
Subtotal IV	Subtotal IV - Transporte				\$ -	
Total	Subtotal Costo directo				\$ -	

12.

ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS						
Proceso	INVITACIÓN PÚBLICA DE OFERTAS T.R. - I.P.- 00X-2025				Item	3.2
Proponente:					Unidad	Un
Descripción:	Suministro, Transporte e instalacion de medidor Monofásico prepago				Vir. Unitario	\$ -
I - Materiales						
Codigo	Descripción	UND	Precio Unitario	Cantidad	Valor	
	Medidor prepago monofásico bifilar 5 (80) A, 120 V, calibrado y certificado.	Un		1	\$ -	
	Aplicación Datafono y Software sincronizador para datafono viajero	Un		1	\$ -	
	Capacitación en el manejo de software de operación del sistema de medición - presencial por 3 días	Un		1	\$ -	
	Capacitación en el manejo de software de operación del sistema de medición - virtual por 3 días	Un		1	\$ -	
	Datafono	Un		1	\$ -	
	Datafono viajero (un equipo de respaldo)	Un		1	\$ -	
	Equipo servidor	Un		1	\$ -	
	Plataforma de recaudo	Un		1	\$ -	
	Software datafono para punto de venta	Un		1	\$ -	
	UPS	Un		1	\$ -	
Subtotal I	Subtotal I - Materiales				\$ -	
II - Herramienta y Equipo						
Codigo	Descripción	UND	Tarifa	Rendimiento	Valor	
	Herramienta Menor	Un		1,44	\$ -	
Subtotal II	Subtotal II - Herramientas y Equipos				\$ -	
III- Mano de Obra						
Dedicacion	Descripción	UND	Jornal	Rendimiento	Valor	
50%	Oficial / Capataz	glb		0,03125	\$ -	
100%	Ayudante Electricista	glb		0,03125	\$ -	
100%	Ayudante	glb		0,03125	\$ -	
Subtotal III	Subtotal III - Mano de Obra				\$ -	
IV - Transporte						
Codigo	Descripción	UND	Peso (kg)	Valor	Valor	
	Transporte de Materiales desde Bogota a Municipio Principal. Tres Camiones 2 ejes (3) de 20 Ton	kg	5,00		\$ -	
	Transporte de Materiales desde cali cabecera municipal - Usuarios.	kg	5,00		\$ -	
Subtotal IV	Subtotal IV - Transporte				\$ -	
Total	Subtotal Costo directo				\$ -	

